

AUSTRI RASKIFTET DA
Rubbholvegen 379
2428 SØRE OSEN

Vår dato: 28.02.2023

Vår ref.: 201102774-359 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler:

Marte Lundsbakken(many@nve.no)

Raskiftet vindkraftverk – Vedtak om to konsesjonsendringer

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i vedtak av i dag innvilget en søknad fra Austri Raskiftet DA om to endringer i konsesjonen for Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot kommuner i Innlandet. Bakgrunnen for NVEs vedtak er at endringene ikke medfører nye, vesentlige negative virkninger. Vedtaket kan påklages, se mer informasjon om dette på siste side.

I dette brevet kan du lese bakgrunnen for søknaden, NVEs vurdering i saken og NVEs vedtak med tilhørende vilkår.

Bakgrunn

Austri Vind DA har konsesjon etter energiloven for Raskiftet vindkraftverk. Gjeldende konsesjon er datert 5.2.2016 (NVE ref. 201102774-272). Konsesjonen gir rett til å bygge og drive et vindkraftverk med samlet installert effekt på 112 MW. Raskiftet vindkraftverk er bygget ut med samlet installert effekt på 111,6 MW.

Søknaden fra Austri Raskiftet

NVE mottok 11.10.2022 en søknad om konsesjonsendringer fra Austri Raskiftet datert 12.9.2022, og tilleggssopplysninger datert 22.2.2023. Austri Vind DA søker i medhold av energiloven § 3-1 om:

- å øke den samlede installerte effekten til 117,8 MW
- konsesjon for oppføring av inntil to kondensatorbatterier med tilstrekkelig kapasitet og tilhørende nødvendig infrastruktur

Bakgrunnen for søknaden er at merkeeffekten til hver av de 31 vindturbinene kan økes fra 3,6 til 3,8 MW gjennom systemoppgradering, noe som igjen medfører behov for økt reaktiv kompensering ved tilhørende transformatorstasjon.

De omsøkte kondensatorbatteriene har et visuelt uttrykk som likner det batteriet som allerede er installert ved dagens koblingsstasjon (se figur 1). Kondensatorbatteriene er



modulære og består av sammenkoblede enkeltceller. Dimensjonen vil være ca. 200x280x340 cm, og de nye batteriene vil ha flere celler enn dagens batteri da de har høyere ytelse. De nye kondensatorbatteriene er planlagt plassert på østsiden av dagens koblingsstasjon, og det må legges ny jordkabel fram til dagens stasjon. Kabeltraséen går gjennom det eksisterende stasjonsområdet, og vil ifølge søknaden ikke medføre ytterligere inngrep i omkringliggende utmark. Etablering av kondensatorbatteriene gjør at stasjonsområdet må utvides noe mot øst for å tilfredsstille aktuelle avstandskrav, se figur 1.



Figur 1: T.v.: Bilde av eksisterende kondensatorbatteri. T.h.: Flyfoto over eksisterende koblingsstasjon. Omsøkte tiltak vil endre uttrykket innenfor den røde stiplede firkanten (Kilde: Austri Vind DA).

I søknaden er de omsøkte endringene ikke vurdert å utgjøre en vesentlig endret konsekvens sammenlignet med dagens situasjon. Nettanalyser viser ifølge søknaden at tiltaket ikke vil føre til overskridelse av tilgjengelig nettkapasitet eller overbelaste eksisterende komponenter.

Innkomne uttalelser

NVE sendte søknaden fra Astri Raskiftet på høring 7.12.2022 med frist for uttalelse den 20.1.2023. Søknaden ble sendt på høring til lokale og regionale myndigheter, Elvia, miljøorganisasjoner og privatpersoner som har vært engasjert i saken tidligere, se hele listen i NVEs høringsbrev (NVE ref. 201102774-344). Austri Raskiftet videresendte høringsbrevet til berørte grunneiere og rettighetshavere. Åmot kommune fikk utsatt høringsfrist til 6.2.2023 for å kunne behandle saken politisk.

Vi har mottatt to uttalelser til søknaden. **Statsforvalteren i Innlandet** skriver i brev datert 13.12.2022 at de ikke kan se at økt uttak av energi fra eksisterende vindturbiner berører deres fagområder. De forutsetter at batteriene skal bygges i et etablert «byggeområde» og at kabelgraving til batteristasjonen kan gjennomføres langs veger og allerede berørte områder, og har ingen merknader utover det. **Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging i Åmot kommune** vedtok 2.2.2023 følgende uttalelse: «Åmot kommune



er positiv til at samlet installert effekt i konsesjonen for Raskiftet vindkraftverk økes fra 112 MW til 117,8 MW, gitt at dette ikke medfører overskridelse av tilgjengelig nettkapasitet eller overbelaster eksisterende komponenter i tråd med søknaden. Av søknaden fremgår det ikke at det skal gjøres noen fysiske tiltak i Åmot kommune i forbindelse med endringen av konsesjonen. Åmot kommune har derfor ut over dette ingen vesentlige merknader.»

NVE sendte uttalelsene til Austri Vind DA 8.2.2023, med frist for eventuelle kommentarer innen 22.2.2023. Vi har ikke mottatt kommentarer fra Austri Vind DA.

NVEs vurdering

NVE konstaterer at den installerte effekten i hver enkelt vindturbin skal økes ved at det gjennomføres en systemoppgradering. Vi legger til grunn at dette vil øke energiproduksjonen fra anlegget uten å medføre nye, negative virkninger for miljø- og samfunnsinteresser. Når det gjelder etablering av to kondensatorbatterier og ny jordkabel fra disse til eksisterende koblingsstasjon, viser NVE til at disse inngrepene er omsøkt innenfor det arealet som tidligere er opparbeidet i forbindelse med etablering av koblingsstasjonen. NVE legger samtidig til grunn at utvidelsen av stasjonsområde mot øst kan medføre at noe areal i randsonen av det allerede opparbeidede stasjonsområdet kan bli inkludert i stasjonsområdet.

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, jf. naturmangfoldloven § 7. De omsøkte endringene vil etter vår vurdering ikke gi nye negative virkninger for naturmangfold sammenlignet med det som tidligere er vurdert av NVE, blant annet i vedtaket om godkjenning miljø-, transport- og anleggsplan datert 05.02.2016 (NVE ref. 201502177-36). Vi har derfor ikke gjort nye vurderinger av naturmangfoldloven §§ 8-12.

NVE viser til at en systemoppgradering og etablering av to nye kondensatorbatterier med tilhørende jordkabel og infrastruktur kan øke den samlede installerte effekten i Raskiftet vindkraftverk fra 111,6 MW til 117,8 MW. NVE konstaterer at dette gir økt kraftproduksjon fra anlegget. Vi mener at økt kraftproduksjon uten nye, vesentlige virkninger for allmenne interesser er samfunnsmessig rasjonelt. Etter NVEs vurdering er derfor fordelene, i form av økt energiproduksjon, større enn ulempene etablering av kondensatorbatterier med tilhørende infrastruktur medfører.

NVEs vedtak

NVE gir i medhold av energiloven § 3-1 Austri Raskiftet DA konsesjon til å øke den samlede installerte effekten i Raskiftet vindkraftverk fra 112 MW til 117,8 MW, samt oppføre inntil to kondensatorbatterier med tilstrekkelig kapasitet og tilhørende nødvendig infrastruktur.

Konsesjonsendringene gis på følgende vilkår:

- Prinsippene for landskapshensyn og terrengbehandling som framgår av designmanualen og miljø-, transport- og anleggsplanen for Raskiftet vindkraftverk skal



legges til grunn for anleggsarbeidet med kondensatorbatteriene og tilhørende infrastruktur, samt istandsetting og revegetering av berørte arealer.

- Anleggsarbeidet med kondensatorbatteriene og/eller tilhørende infrastruktur kan ikke starte før NVE har mottatt detaljerte kart som viser komponentenes endelige plassering.
- NVE skal orienteres om når anleggsarbeidet med kondensatorbatteriene skal starte, ved viktige og/eller kritiske faser i anleggsperioden og når etableringen av kondensatorbatterier med tilhørende infrastruktur er ferdig.

Oppdatert anleggskonsesjon ligger vedlagt dette brevet, endringene framgår av kulepunkt 1 og 5 på s. 2. Merk at de tre vilkårene for bygging av kondensatorbatterier med tilhørende infrastruktur kun framgår av dette brevet, ikke av det oppdaterte konsesjonsdokumentet.

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

Orientering til grunneiere og rettighetshavere

NVE ber Austri Raskiftet DA om å orientere grunneiere og rettighetshavere om NVEs vedtak av i dag og retten til å klage så snart som mulig, ved å sende ut en kopi av dette brevet. Vi ber dere sende en bekreftelse på at dette er gjort, med opplysning om dato for utsendelsen til nve@nve.no.

Orientering til systemansvarlig

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Forskriften gjelder systemansvarlig og enhver som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markedsplass, samt omsetter og sluttbrukere. Konsesjonæren plikter å informere systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Systemansvarlig skal blant annet fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes. Se Reguleringsmyndigheten for energi sine nettsider for mer informasjon om systemansvarsforskriften og veiledere. Se Statnetts nettsider for gjeldende retningslinjer.

Med hilsen

Inga Katrine Johansen Nordberg
direktør

Svein Grotli Skogen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

**Mottakerliste:**

AUSTRI RASKIFTET DA

Kopimottakerliste:

Øystein Johansen

NORCONSULT AS - Einar Ingmar Frøhaug

ELVIA AS

TRYSIL KOMMUNE

ÅMOT KOMMUNE

Naturvernforbundet i Hedmark

Per Øyvind Schiong

Forum for Natur og friluftsliv Hedmark

Alf Kjøs

Snefrid Reutz-Håkenstad

Arthur Pilkington

Alv Andreas Kjøs

NATURVERNFORBUNDET I ELVERUM OG ÅMOT

STATSFORVALTEREN I INNLANDET

MOTVIND NORGE

INNLANDET FYLKESKOMMUNE

Anne Caroline Ilsaas-Horndalen



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.