

Til  
Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE)  
v/ Jan Are Gildestad/Marie Rushfeldt

Fra  
Haugaland Næringspark AS  
Kvaløygata 3  
5537 Haugesund

05.06.2025

## **Høringsuttalelse 201705405-527:**

### **Konsesjonspliktige endringer ved Gismarvik transformatorstasjon**

Vi viser til NVEs ønske om eventuelle innspill til endringene i plan ved Gismarvik transformatorstasjon.

Haugaland Næringspark er Norges største, ferdigregulerte område klar for ny, grønn industri. Næringsparken er eid av fem omkringliggende kommuner, Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Bokn kommune. Formål er økt verdiskapning til regionen. Det er etablert infrastruktur som vei, vann, avløps-renseanlegg og ikke minst havneområde med dypvannskai i direkte tilknytning til Næringsparken.

Næringsparken ønsker å komme med kommentarer til følgende punkter;

#### **Nytt kombinert massetak og permanent masselager D3G med areal ca. 10 daa**

Haugaland Næringspark ønsker tiltak velkommen. Vi mener det er positivt for miljø, trafiksikkerhet at massene deponeres nær byggeplassen. Plasseringen åpner også for utvidet og fremtidig bruk av deponiet.

Beskrivelsen av anleggsveier i tiltaket er mangelfull. Ref. detalj plan 201705405: AV6 er ikke omsøkt, under anleggs veier. Ref. detalj plan sak 202407338-51: Midlertidig vei V79 er tegnet inn, men ikke nevnt i forrige søknad.

Haugaland Næringspark understreker at alle midlertidige veier skal fjernes. Ref. godkjenning 202407338-51 kap. 6.2.1. Arrondering og istandsetting.

Ved deponering av overskuddsmasser er det viktig å sikre god stabilitet unngå utglidning av masser utenfor godkjent område. Fiberduk og voll av stein må vurderes langs ytterkant av deponi områder.

Ivaretagelse av overvann og god kontrollert drenering fra deponiområder må ivaretas og beskrives i plan.

### Endring av trasé for jordkabel over en strekning på ca. 215 m


Ved fremføring av vei frem til TSO ble det avsatt betydelig areal til kabelfremføring langs kommunal vei. Forslag om endret kabeltrase medfører noen usikkerhetsmomenter som Haugaland Næringspark vil påpeke.

- Endringen medfører at Statnett legger sin kabel i parallell med Fagnes kabelgrøft. Fagne har signalisert at de vil endre detaljplan ref. konsesjon 202114613. Statnett og Fagne bør koordinere sine arbeider.
- Haugaland Næringspark er grunneier i deler av foreslått ny trase. Vi ser frem til dialog om denne arealbruken.
- Ved realisering av ny foreslått trase vil det medføre masseutskifting av forurenset masser. Vi minner om at Statnett blir ansvarlig for at aksjonene i områdets miljøtekniske tiltaksplan følges.

**Kommentarer utover opplyste endringer:  
D1G er utvidet:**



Figur 2 Deponi som vist i godkjent detaljplan



Figur 1 Foreslått endring

Haugaland Næringspark er grunneier i deler av foreslått nytt deponi. Vi ser frem til dialog om denne arealbruken. Ved deponering av overskuddsmasser er det viktig å sikre god stabilitet unngå utglidning av masser utenfor godkjent område. Fiberduk og voll av stein må vurderes langs ytterkant av deponi områder.

Med vennlig hilsen

Tiril Fjeld  
Daglig leder Haugaland Næringspark