

Cadre AS

Vår dato: 16.06.2023

Vår ref.: 202309684-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Tillatelse til midlertidig fravvik fra manøvreringsreglementet for Boenfoss kraftverk for perioden 19.6-26.6 i 2023

Vi viser til deres e-post av 14.6.2023 med søknad om en midlertidig tillatelse til å fravike minstevannføringen i Boenfossen.

Vi referer fra søknaden:

«I forbindelse med vedlikeholdsarbeid og justeringer i fiskepassasjer (smoltavleder) ønsker vi i kortere perioder å kunne kjøre minstevannføringen under 5 m³/s som er kravet nå. Arbeidet som skal gjøres er i smoltavleder som har sitt utløp under fossenakken i østre løp. Arbeidet vil ta fra 3-5 dager og bli utført av Kaspar Strømme. Vi har løpende dialog med Nedre Tovdal Fiskelag. Det er faktisk NTF som ønsker disse utbedringene gjort. Statsforvalteren er også informert og forespurt om saken. Han hadde ikke innsigelser. (Frode Kroglund)

Laksetrapp vil ikke bli påvirket av dette arbeidet og vil ha full funksjonalitet hele tiden. Fossen vill ikke bli tørrlagt på noe vis, men det vil være ønskelig i denne perioden å kunne gå under 5m³/s for sikker gjennomføring av forbedringene. Vandringsforholdene for laksen vil faktisk bli noe bedre med lavere vannføring.

Hvis det lar seg gjøre, er arbeidet tenkt startet førstkommende mandag. Årsaken til at det haster er at vi er avhengig av lav vannstand i elven for å kunne utføre arbeidet.»

I en oppfølgende e-post har Cadre opplyst om at det trolig vil være behov for redusere minstevannføringen ned mot 3,5 til 4 m³/s for å få gjort arbeidet.

Høring

På grunn av tiltakets begrensede virkninger og umiddelbare nødvendighet har vi ikke funnet behov for en høring, jf. vannressursloven § 24 andre ledd bokstav a. Vi registrerer at



Cadre har vært i løpende dialog fiskelaget om utbedringene og at Statsforvalteren i Agder ikke har merknader til tiltaket som skal gjennomføres.

NVEs vurdering

Bakgrunnen for søknaden er at det må gjennomføres nødvendig vedlikeholdsarbeid og justeringer i fiskepassasjer (smoltavleder). NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Konsesjonen for Boenfoss ble gitt etter vannressursloven 17.3.2015, med følgende krav om vannslipp:

1. Vannslipping

I mai og september skal det slippes en minstevannføring på 4 m³/s. I vintersesongen (oktober til og med april) skal det slippes en minstevannføring på 2 m³/s. I månedene juni, juli og august skal minstevannføringen variere med vannføringen i elven etter følgende forhold:

Vannføring i elven	< 5 m ³ /s	5-15 m ³ /s	15-25 m ³ /s	25-40 m ³ /s
Pålagt vannføring i fossen + fisketrapp	Alt tilsig slippes forbi	5 m ³ /s	7,5 m ³ /s	10 m ³ /s

Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi. Kraftverket skal i slike tilfeller ikke være i drift.

Alle vannføringssendringer skal skje gradvis, og typisk start-/stoppkjøring skal ikke forekomme.

Etter NVEs syn vil ikke en kortvarig og begrenset reduksjon av minstevannføringen i selve Boenfossen, føre til nevneverdige skader eller ulemper for kjente allmenne interesser. Vi legger til grunn at reduksjon i minstevannføring skjer gradvis slik at potensialet for ev. stranding av fisk reduseres.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og av begrenset omfang. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5. Tiltaket gjennomføres for å bedre vandringsforholdene for fisk.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Cadre AS kan fravike kravet til minstevannføring på 5 m³/s i Boenfossen i perioden 19-26.6 2023. Tillatelsen gjelder reduksjon av minstevannføringen begrenset nedad til 3 m³/s.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

**Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:**

- Alle vannføringsendringer skal skje gradvis.
- Det skal føres protokoll over vannføring i tidsrommet reglementet fravikes.
- Perioden med fravik fra manøvreringsreglementet skal gjøres så kort som mulig.
- Cadre AS skal informere allmennheten om fraviket gjennom informasjon/skilting ved tiltaksområdet og på relevante nettsider.
- NVE forutsetter at Cadre AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Brit Torill Haugen
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Godkjent av Brit Torill Haugen
Seniorrådgiver

Rune Flatby
Spesialrådgiver

Mottakerliste:

Cadre AS - Petter Dønnestad

Kopimottakerliste:

NB Boen

Jørgen Birkenes

STATSFORVALTEREN I AGDER - Frode Krog Lund

TBMV - Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg - Lars Midttun

CADRE AS - Andreas Brunner



Vedlegg:

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.



Hvor skal du sende klagen?

Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no.

NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.