

EVINY FORNYBAR AS
Solheimsgaten 5
5058 BERGEN

Vår dato: 04.03.2022

Vår ref.: 202204691-2 **Oppgis ved henvendelse**

Deres ref.: BMNCCZ

Eviny Fornybar AS - Tillatelse til midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet for Grønsdalsvatnet i Samnangervassdraget 14.03.2022 til 24.03.2022

Vi viser til deres søknad av 25.02.2022 om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet for Grønsdalsvatnet i Samnangervassdraget i perioden 14.03.2022 til 24.03.2022.

Søknaden går ut på å endre oppstartstidspunkt for allerede gitte tillatelse jmf. vårt brev av 21.02.2022 (NVE 202202865-4). Man ønsker å utsette oppstart med en uke med begrunnelse i «*tilsig og tilpasning av tilstøtende driftsoppgaver*». I opprinnelig søknad ble det opplyst at det var nødvendig med tørt og stabilt vær for å kunne gjennomføre tilsynet og at «*omsøkt senkingsperiode på 10 dager (7. – 16.mars 2022) kan derfor på kort varsel måtte endres hvis tilsigsforholdene ikke gjør en senking av magasinet mulig*».

Siden muligheten for å måtte endre oppstarttidspunkt for tiltaket på relativt kort varsel ble meldt inn i opprinnelig søknad, har eventuelle konsekvenser av dette allerede vært vurdert. NVE har likevel vært i kontakt med Statsforvalteren i Vestland for å få eventuelle nye synspunkter på foreliggende søknad. NVE og Statsforvalteren vurderer begge at en utsettelse av senkingen av Grønsdalsvatnet en uke frem i tid ikke vil medføre nye negative konsekvenser for allmenne interesser. **Følgelig gis det tillatelse til at Eviny Fornybar AS kan gjennomføre omsøkte tiltak i perioden 14.03.2022-24.03.2022.**

Tillatelsen gis etter vannressursloven § 8 og på de samme vilkår som tillatelsen gitt i NVE 202202865-4.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef



Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

EVINY FORNYBAR AS

Kopimottakerliste:

SAMNANGER KOMMUNE

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Vedlegg: 202202865-4

