

NVE
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Deres ref: 202114224
Vår ref: 2024/3139
Dato: 31.01.2024
Org.nr: 985 399 077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



HØRINGSUTTAELSE 202114224 FRA MATTILSYNET TIL TILLEGGSUTREDNING I FORBINDELSE MED SØKNAD OM ENDRING AV DRIKKEVANNSFORSYNING I MANDAL I LINDESNES KOMMUNE

Viser til begrenset høring av tilleggsutredning i forbindelse med søknad om endring av drikkevannsforsyning i Mandal i Lindesnes kommune, mottatt fra NVE 5.januar 2024, deres saksnummer 202114224.

Tilleggsutredningen er knyttet til Lindesnes kommunes søknad om endring av drikkevannsforsyningen i Mandal i Lindesnes kommune. Mattilsynet uttalte seg til søknaden i brev datert 14.juni 2023. Tilleggsutredningen som nå er mottatt på høring, er utredninger og informasjon knyttet til blant annet mulighetene for minstevannføringslipp fra Møglandsvatn og Moslandsvatn, samt endret plassering av pumpestasjon ved Møglandsvatn.

Mattilsynet er sektormyndighet for å ivareta nasjonale og regionale bestemmelser og føringer i plansaker som berører Mattilsynets forvaltningsområde. I tilknytning til denne tilleggsutredningen er tema knyttet til drikkevannsforsyning særlig relevant.

Mattilsynets uttale til tilleggsutredningene:

Mattilsynet forvalter drikkevannsforskriften (forskrift om vannforsyning og drikkevann FOR-2016-12-22-1868).

Ifølge drikkevannsforskriftens § 4 er det forbudt å forurense drikkevann. Bestemmelsen er sterk og inngripende og gjelder for alle. Forbudet gjelder ikke bare direkte forurensing. Det er også forbudt å gjøre noe, en aktivitet, som øker sjansen for forurensing i det ferdige drikkevannet. For å legge til rette for god leveringssikkerhet av helsemessig trygt og nok drikkevann til enhver tid, er det et viktig å beskytte drikkevannskilder mot mulig forurensing.

Vannverkseier skal sikre at drikkevannet beskyttes mot forurensing, og forbudet mot forurensing skal også ivaretas gjennom kommunens planbestemmelser. For å beskytte drikkevannskildene Møglandsvann og Moslandsvann mot forurensing er nedbørsfeltene markert som hensynssone H110 drikkevann på

kommuneplankartet til Lindesnes kommune med tilhørende bestemmelser: *“KAPITTEL 4: BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (pbl. § 11- 8) 4.1: Drikkevannsforsyning (H110) (pbl. § 11-8, bokstav a, jf. § 1.6) Nedbørsfelt med klausulering etter annet lovverk. Innenfor området drikkevannsforsyning kan det ikke oppføres anlegg eller igangsettes produksjonsvirksomhet som kan gi akutt forurensning. Det er krav om strengeste tiltaksklasse dersom det etableres separate avløpsanlegg”.*

I de tilfeller der det er fastsatt beskyttelses tiltak etter drikkevannsforskriftens §12 eller rådighetsbegrensninger etter §26, gjelder forbudet mot forurensing brudd på disse.”

Både Moslandsvann og Møglandsvann er drikkevannskilder som det er viktig å beskytte mot forurensning.

I tilleggsutredningene står det at *“Heving av vannstanden i Moslandsvatn kan gjøres ved å etablere en ny dam/støpe inn eksisterende dam ved utløpet av Moslandsvatn. Dammen bygges veiløst. Minstevannføring kan sikres ved rør gjennom dammen dersom vannstanden heves. For å sikre en minstevannføring dersom Moslandsvatn skal benyttes som senkingsmagasin vil det være nødvendig å legge et rør fra selve Moslandsvatn, med utløp i øvre del av myrområdet ved Skalletjønn.”* og *“For å sikre minstevannføring på strekningen mellom Møglandsvatn og Ommundsvatn må det etableres et rør i eksisterende damkonstruksjon. Det vil være behov for noe mudring ved innløpet for å sikre tilstrekkelig dybde og for å unngå at innløpet tilstoppes av bunnmasser eller drivgods.”*

Vi vurderer ut fra dette at tiltak for å sikre minstevannføring vil medføre aktivitet i eller ved drikkevannskilder som kan føre til forurensning av vannkildene. Dette er i strid med drikkevannsforskriftens forbud mot forurensning og kommunens egne bestemmelser som skal beskytte drikkevannskildene.

Mattilsynet stiller seg derfor negativ til forslaget om å sikre minstevannføring i Møglandsvann og Moslandsvann, da dette medfører fare for forurensning av drikkevannskilder.

Med hilsen

Nina Merete Vehus
Avdelingssjef
Mattilsynet, Region Sør og Vest
Avdeling Agder

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*