

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Björg Bogstrand

bjorg.bogstrand@statnett.no
Vår ref: 2025/2144-3
Deres ref: 202504394-10

**Høring av konsesjonssøknad og konsekvensutredning - Frier transformator med tilhørende 132 kV luftledning
Frier-Herum - Lede AS**

Statnett viser til brev datert 12.11.2025 vedrørende konsesjonssøknad.

Statnetts merknad til konsesjonssøknad

Anleggenes funksjonsegenskaper er gjenstand for offentlig rettslig vedtak av systemansvarlig iht. forskrift om systemansvaret §14. Anleggene tillates ikke idriftsatt uten slikt vedtak, ref. veiledning gitt på våre [nettsider](#)¹

Konsesjonær har ansvaret for å avklare anleggenes funksjonalitetsegenskaper før anleggene settes i bestilling, det vil si i god tid før planlagt idriftssettelse.

Vi gjør oppmerksom på at også kondensatorbatteriet er søknadspliktig.

Nærføring, kryssing og anleggsarbeid nært høyspentanlegg skal avklares med ledningsier

Krysninger av Statnetts ledningsanlegg skal avklares gjennom egen avtale, og vi ber om å bli kontaktet vedrørende dette. Statnett har krav til utførelse (master, kabling mv) avhengig av spenningsnivå.

Kontaktperson er Kåre Eidem med epostadresse kare.Eidem@statnett.no og telefon 23 90 34 35.

Statnett har krav om at nye ledninger som skal føres i parallell med Statnetts anlegg skal ha en avstand på 20 meter mellom ytterfasene til ledningsanleggene.

¹<https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/soknad-om-idriftsettelse-av-anlegg-fos-14/>

Det er en varslingsplikt for slikt arbeid dersom det skal foregå nærmere enn 30 meter målt horisontalt fra nærmeste strømførende line. Statnett skal da kontaktes seinst 6 uker før planlagt oppstart av arbeidet, slik at befarig kan gjennomføres og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak kan inngås. Se ellers veiledning på Statnetts [nettside](#)²

Er det spørsmål knyttet til Statnetts høringsuttalelse eller andre forhold det ønskes informasjon om kan saksbehandler Bjørg Bogstrand kontaktes-

Med vennlig hilsen

Bjørg Bogstrand

Regionale planer Vest og Sør

² <https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/>