

Høringsinnspill – Oppgradering og utvidelse av Klæbu transformatorstasjon

Saksnummer: 202412608

Innledning

Dette innspillet er basert på konsesjonssøknaden for oppgradering og utvidelse av Klæbu transformatorstasjon og tar sikte på å sikre trafiksikkerhet, miljøhensyn og god informasjon til berørte parter. Prosjektet har stor betydning for lokalmiljøet, og det er avgjørende at tiltakene gjennomføres med minimal belastning for naboer og med tydelig planlegging.

Trafikk og sikkerhet

- Tidsbegrensning for tungtransport: **07–19 (ingen natt/helg)**.
- Fartsreduksjon til **30 km/t** og tydelig skilting på Nidengvegen.
- Asfaltering for støvreduserende tiltak og forsterkning av veggen.
- Angi møteplasser for effektiv trafikkavvikling.
- **Utgi detaljplan for veg, adkomst og operative tidspunkt for anlegget**, da dette ikke er angitt i høringen. Dette er kritisk fordi konsesjonssøknaden legger stor vekt på adkomstveger, transportbehov og fremdriftsplan (byggetid ca. 2,5 år, drift fra 2030).
- Inngå avtale med veglag i henhold til vedtekter og oppfylle vedtatte bestemmelser.
- Gangfelt og vegbelysning for sikker ferdsel for barn.
- Etablere vegstandard for **10 tonns aksellast** innenfor N100 Veg- og gateutforming og N200 Vegbygging.
- Kartfestede løsninger og tidsplan for etablering av veger og møteplasser.
- Vurdere lekeplass for å unngå at barn oppholder seg i vegområdet på fritid.

Referanser: Vegtrafikkloven §§ 3 og 7, Statens vegvesen håndbok N100 og N200.

Støy og vibrasjon

- Sprengning kun innenfor definerte dagtidsvinduer.
- SMS-varsling til naboer før sprengningsperioder og sprengninger.
- Støy- og vibrasjonsmåling ved nærmeste boliger ved klager.
- Sprengning utenfor hekkeperioder for fugler.

Referanser: Forurensningsforskriften kap. 5 (støy), Naturmangfoldloven § 8.

Støv og luft

- Rutiner for jevnlig vanning/fukting og rengjøring i tørre perioder.
- Eventuell støvmåler med resultater tilgjengelige for naboer.

Referanser: Forurensningsforskriften kap. 2.

Miljø og forurensning

- Godkjent tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn.
- Krav om beredskap og rapportering ved akutte utslipp.
- Ingen massedeponi i vernet område.

Referanser: Forurensningsloven §§ 7 og 11.

Informasjon og medvirkning

- Fast kontaktperson hos tiltakshaver.
- Regelmessig informasjon til naboer (nyhetsbrev/e-post) om framdrift og perioder med ekstra belastning.
- Dokumentasjon av gjennomførte tiltak og statusoppdateringer tilgjengelig for berørte parter.

Referanser: Plan- og bygningsloven § 5-1 (medvirkning).

Fig 1 berørt område og veg

Mvh

På vegne av

Sprengstart MC

Jarle Haugness

Jarle.haugness@treng.no

Tlf: 932 49 222

**Jarle
Haugne
SS**

Digitally signed by Jarle
Haugness
DN: cn=Jarle Haugness, c=NO,
email=jarle.haugness@treng.no
o
Reason: I am the author of this
document
Location: Trondheim
Date: 2025.12.18 19:27:22
+01'00'

