



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
(NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ine Cecilie Jordalen Norum, 61 26 60 74

Uttalelse - søknad om å flytte vannuttak og utvide kraftproduksjonen ved Søfferud kraftverk - Søndre Land kommune

Vi viser til brev av 24.04.26 fra NVE vedrørende høring av søknad om tillatelse til utvidelse av Søfferud kraftverk i Søndre Land.

Bakgrunn

Tiltaket omfatter en utvidelse av Søfferud kraftverk fra 20 kW til 130 kW installert effekt. Utvidelsen innebærer at vannveien forlenges fra eksisterende inntak i Abbortjernsbekken og opp til demningen i Abbortjern. Fra Abbortjern er det planlagt en nedgravd rørgate på om lag 1 700 meter fram til kraftstasjonen på kote 140. Det er foreslått å slippe en minstevannføring på 2 l/s fra Abbortjern i sommerhalvåret. NVE vurderte utvidelsen som konsesjonspliktig i vedtak av 18. desember 2023.

Statsforvalterens vurdering

Vi viser til vår tidligere uttalelse til konsesjonspliktavurderingen datert 09. februar 2023 (vår ref.: 2023/1705). Der ble det påpekt at søknaden ikke inneholdt kartlegging/undersøkelser av naturforekomster i området som ble påvirket av tiltaket, og i liten grad vurdering av konsekvensene tiltaket vil ha. I nåværende søknad vises det til funn i skogbruksplanen som er stadfestet av norsk skogsertifisering gjennomført i juli 2023. Slik vi vurderer det dekker ikke MiS-data helheten av naturmangfoldet og ferskvannsbiologiske undersøkelser.

NVE vurderer at det er stor sannsynlighet for at Abbortjernbekken og bekkene oppstrøms Abbortjern har årssikker vannføring. Det må derfor legges til grunn at bekkesystemet har et fungerende økosystem, i alle fall ned til eksisterende kraftverksinntak. Det fremgår av søknaden at det ikke er planlagt minstevannføring fra Abbortjern ved forlengelsen av dagens rørgate, men at det skal etableres en anordning for mulig slipp av minstevannføring gjennom en ventil montert på rørgaten omtrent to meter nedenfor demningen. Videre opplyses det at det ikke søkes om endrede reguleringsgrenser. Statsforvalteren legger derfor til grunn at tiltaket ikke vil medføre vesentlige endringer i påvirkningen på fiskesamfunnene i tjernene, herunder tilgangen til gyte- og oppvekstområder i tilknyttede bekker og sidevassdrag.

Etter vår vurdering bør det settes vilkår som sikrer kontinuerlig minstevannføring fra Abbortjern for



å opprettholde økologiske funksjoner og ivareta leveområder for akvatiske organismer nedstrøms dammen. Det bør også fastsettes reguleringsgrenser for tjernene som inngår i tiltaket.

Statsforvalteren har utover dette ingen ytterligere merknader til søknaden.

Med hilsen

Tore Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Ine Cecilie Jordalen Norum
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Innlandet fylkeskommune
Søndre Land kommune

Pb. 4404
Hovsbakken 1

2325
2860

HAMAR
HOV