

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Postboks 5091, Majorstuen
0301 Oslo

Porsgrunn, 21.11.2025

Uttalelse til høring av konsesjonssøknad om Tønsberg transformatorstasjon og invitasjon til folkemøte

Lede AS («Lede»), organisasjonsnummer: 979 422 679, viser til brev om høring av søknader om Tønsberg, Gulliåsen og Askehaug transformatorstasjoner og invitasjon til folkemøte, datert 26.09.2025, og med referanse 202116102-16.

Da Lede er søker av konsesjon for Gulliåsen transformatorstasjon, 202409185, og Askehaug transformatorstasjon, 202507315, svarer vi ikke ut disse to høringene.

Dette høringssvaret omhandler derfor kun **Tønsberg transformatorstasjon med saksreferanse Høringsuttalelse 202116102**.

Høringsfristen er satt til 21. november 2025 og uttalelsen er dermed innen fristen.

1. Om meldingen

Norges vassdrags- og energidirektorat («NVE») har mottatt konsesjonssøknad fra Statnett SF («Statnett») for Tønsberg transformatorstasjon i Tønsberg kommune, i Vestfold fylke.

Tønsberg transformatorstasjon vil erstatte dagens Tveiten transformatorstasjon, som Statnett vil rive når ny stasjon er i drift. Fire 300 og 420 kV kraftledninger må legges om inn til den nye stasjonen, som vil ha et inngjerdet stasjonsområde på ca. 97 000 m².

Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker NVE å motta synspunkter på planen og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.

2. Eksisterende elektriske anlegg i tiltaksområdet

Lede har etter energiloven områdekonsesjon i Tønsberg kommune i Vestfold fylke. Dette innebærer at vi etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg har Ledes anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunen.

Lede eier og drifter flere elektriske anlegg som kan bli påvirket av tiltaket. Tiltaket må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte, etablere og utvikle. Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak som kan medføre forringelse av adkomst til anleggene.

2.1. Anlegg etablert etter anleggskonsesjon (omtales som regionalnett)

Parallelt med Statnetts prosjekt med nye Tønsberg transformatorstasjon på 420kV, gjennomfører Ledes et prosjekt med nye Gulliåsen transformatorstasjon på 66/132kV (NVE-referanse 202409185). De to anleggene tenkes begge plassert ved Gulliåsen, og er tett knyttet sammen. I den sammenheng er det tett dialog og godt samarbeid mellom de to netteierne.

Det antas at alt som omhandler omlegging og endring av eksisterende regionalnettlinjer, hensyntas i det pågående samarbeidet.

Lede informerer likevel om at all bruk av anleggsmaskiner, kraner og heiseanordninger nærmere de høyspente kraftlinjene enn 30 m, skal i god tid varsles Ledes, slik at overvåking kan foretas og eventuelt linjene utkobles. Videre skal tiltak innenfor gjeldende klausulerte byggeforbudsbelter, inkl. endring av terreng, varsles til Ledes. Dette gjelder for de gamle linjene før disse legges om, og for de nye linjene når disse er ferdig etablert.

Det er viktig å huske på dette for både permanente og midlertidige tiltak i prosjektet, slik som adkomstvei, midlertidige veier i terrenget, massedeponi/-lagring og riggområder. I figur 14 i konsesjonssøknaden kommer det frem at flere tiltak tenkes gjennomført i nærheten til eksisterende høyspente kraftledninger.

2.2. Anlegg etablert etter områdekonsesjon (omtales som distribusjonsnett)

Anlegg med spenning til og med 24 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i medhold av områdekonsesjon. Ledes eier og drifter både kablet nett og luftnett på distribusjonsnettnivå, lav- og høyspent, innenfor tiltaksområdet. Det legges her vekt på kabler i grunnen langs planlagt permanent adkomstvei og veianlegg tenkt benyttet til terrengtransport som vist til i figur 14.

Dersom det skulle bli behov for å legge om, eller sanere, deler av våre nettanlegg, bes det om at vi blir kontaktet om dette så fort som mulig.

Da det er etablert både høyspent- og lavspent kablet nett innenfor tiltaksområdet, så må det gjennomføres kabelpåvisning før arbeider i grunnen igangsettes.

2.3. Planlagte elektriske anlegg i planområdet

Av planlagte tiltak i Ledes nett nevnes Gulliåsen transformatorstasjon (NVE-referanse 202409185) og Askehaug transformatorstasjon (NVE-referanse 202507315).

3. Merknader

Utover det ovenfornevnte har ikke Lede noen merknader til konsesjonssøknaden.

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være noen spørsmål eller uklarheter.

Med vennlig hilsen,
Lede AS

Kurt-Albert Plassen
Senioringeniør Plan Regionalnett