



NVE
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Avsender:
Tesla Motors Norway AS
Bekkenstenveien 15
0976 Oslo

Org.nr 997 433 173

Kontaktperson:
Nuria Garcia, Sr Engineer Deployment Supercharging Norway.
E-post: nugarcia@tesla.com
Tlf: 922 56 507

SØKNAD OM KONSESJON

Tesla Motors Norway AS søker med dette om anleggskonsesjon for etablering og drift av nettstasjon med tilhørende transformator i Stjørdal kommune i Trøndelag. Nettstasjonen vil kobles til Tensio sitt 22kV kabelanlegg og Tesla vil være eneste kunde på nettstasjon og transformatorer. Bakgrunnen for vår søknad skyldes at områdekonsesjonær ikke ønsker å tilby oss en lavspent tilkobling med spenningsnivå som våre ladestasjoner har behov for. Ladestasjonene har behov for et spenningsnivå lik 480V. Med anleggskonsesjon for høyspent tilkobling og egne 480V transformatorer unngås en løsning med mange mindre step-up transformatorer med høye startstrømmer og tilhørende effekttap. Løsningen presentert i denne søknaden er en løsning med et lavere energibehov, er enklere rent tenisk og fører til mindre utstyr på lokasjonen. Mindre utstyr gir også et lavere arealbehov, som igjen vil være bedre fra et miljømessig og estetisk synspunkt. Vi søker om anleggskonsesjon med et effektbehov på 2000 kVA.

Tekniske spesifikasjoner:

Input voltage	22 kV
Transformatorstørrelser	2000kVA
Effektbehov	2000kVA
Output voltage	0,48 kV
Fysiske dimensjoner nettstasjon	L: 6715 mm B: 2260 mm H: 24000mm

Avklaringer med grunneier

Grunneier ved Onyx Sjøsiden AS, org.nr. 991 526 692 er positiv til etablering av Tesla Superladestasjon.

Tesla vil inngå en langsiktig kontrakt med Onyx Sjøsiden AS for å kunne stå på eiendommen.

Vedrørende plassering av nettstasjon forstår grunneier at trafoens høye effektkrav gjør det nødvendig med en ny nettstasjon på eiendommen, og grunneier har ingen motforestillinger mot plassering og løsning.

Tesla og grunneier har inngått en avtale som signeres 17.12.2014.

Avklaringer med Stjørdal kommune

Stjørdal kommune har gitt Tesla dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser angående krav til detaljregulering for Huggenesskogen næringsområde, se vedlegg 5.1-5.3.

Avklaringer med netteier Tensio AS

Vedlagt denne søknaden er en bekreftelse fra Tensio AS angående enighet om teknisk løsning, se vedlegg 4. For ytterligere detaljer om teknisk løsning, se enlinjeskjema vedlegg 1. Vi har avtale med Nettpartner for å ivareta gjeldene krav med tanke driftslederfunksjonen som kreves av anlegg som dette.

Vi ber NVE om anleggskonsesjon for drift av egen nettstasjon som kun forsyner Tesla. Vi har tidligere fått innvilget anleggskonsesjon på samme grunnlag som presentert i denne søknaden.

Vedlegg:

1. Enlinjeskjema for nettstasjon
2. Fysiske spesifikasjoner for nettstasjon
3. Tegning av lokasjonen med plassering av trafo
4. Bekreftelse fra Tensio TN AS
5. Bekreftelse fra grunneieren.
6. Bekreftelsen fra kommunen.

Med vennlig hilsen

Nuria Garcia

Nuria Garcia
Installation Manager – Tesla Supercharger
Tesla Motors Norway AS