

NVE

Innsendt dato: 06.06.2021

Referansenummer: YXWMKM

Meldingsskjema for vurdering av konsesjonsplikt

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer	969664658
Foretaksnavn	GEIR SKJEVRAK
Adresse	Setesdalsvegen 2204
Postnummer	4745
Poststed	BYGLAND
Foretakets telefonnummer	94188360
Foretakets e-postadresse	skjevrak@online.no
Fornavn	GEIR
Mellomnavn	Ikke angitt
Etternavn	SKJEVRAK
Telefon	95744766
E-post	skjevrak@online.no
Organisasjonsnummer	Ikke angitt
Foretaksnavn	Ikke angitt

9 kontrollspørsmål	
1. Ligger tiltaket i verna vassdrag?	Nei
2. Planlegges tiltaket med reguleringsmagasin?	Nei
3. Kan tiltaket påvirke vannstanden i innsjø/tjern oppstrøms inntak?	Nei
4. Planlegges vannuttak uten slipp av minstevannføring tilsvarende minimum alminnelig lavvannføring?	Nei
5. Er det registrert naturtyper med tilknytning til vassdraget som blir berørt?	Nei
6. Er det registret rødlistearter med tilknytning til vassdraget som blir berørt?	Nei
7. Berører prosjektet anadrom strekning i nasjonale laksevassdrag?	Nei
8. Planlegges kraftverk med installert effekt over 1 MW?	Nei
9. Berører tiltaket andre allmenne interesser i vesentlig grad?	Nei

Rettighetshavere	
Grunneiernavn	AS Sætersdalen
Gårdsnr	4
Bruksnr	4
Fylke	Agder
Kommune	Bykle
Berørte grunneiere	
Grunneiernavn	Tallak Hoslemo
Gårdsnr	5
Bruksnr	1
Fylke	Agder
Kommune	Bykle

Tiltakets navn og formål	
Navn på tiltaket	Hoslemo Minikraftverk
Vassdragsnavn	Otra
Vassdragsnummer	021.H42
Velg antall dammer	0
Velg antall trykkrør (trykkrør er kun vannveier for kraftverk)	1
Velg type tiltak	Kraftverk

Informasjon om kraftverket	
Installert effekt, største tillatte installasjon	0,99
Utbygningspris	4,5
Årlig middelproduksjon	4,5

Vedlegg til melding om kraftverk	
Melding (.odt .doc .docx eller .pdf)	NVE Skjema Vurdering konsesjonsplikt Hoslemo Minikraftverk 2021-05-30.pdf
Elektronisk kart (.shp)	Ikke angitt
Hydrologiskjema (.odt .doc .docx eller .pdf)	VEDL 8 Døgnmiddelvassføring Berdalsbru 1984-2016 & 1,5x middel.pdf
Annet (.odt .doc .docx eller .pdf)	Ikke angitt

Tekniske data - vannvei	
Type vannvei	Trykkrør
Rørfundament	Grøft i fjell
Matrialtype	GRP
Maksimal trykk-høyde (meter vannsøyle)	17
Lengde trykkrør (m)	60
Minimum diameter (m)	2,4
Maksimal diameter (m)	2,6
De innlagte verdier krever vurdering av konsekvensklasse for trykkrør.	Ja
Bruddvannføring totalt rørbrudd (m ³ /s)	9
Kastevidde totalt rørbrudd (m)	30
Kastevidde mindre sprekk/hull i røret (m)	20

Konsekvensklasse vannvei - egenvurdering	
Fare for at boliger/oppholdssteder berøres?	Nei
Fare for skade på infrastruktur?	Nei
Fare for skade på fremmed eiendom eller miljø?	Nei
Eiers forslag til konsekvensklasse	Klasse 0
Skriv en oppsummerende vurdering av bruddkonsekvenser	Lågt trykk. Ingen installasjoner eller naboeigedomar som vil bli påverka.

Tilleggsinformasjon	
Tilleggsopplysninger	Inntaket er eksisterande terskel i elva Otra, såleis er dam eksisterande terskel. Vedlegg sendast som eiga fil til nve@nve.no pga for stor til å bli lagt inn som vedlegg her.