

Equinor Tjeldbergodden
Tjeldbergoddvegen 100
6699 Kjølrviksbugen

Mellom AS
Industriveien 1
6517 Kristiansund

20 mai 2022

Ny Tjeldbergodden transformatorstasjon

Viser til brev om ny Tjeldbergodden transformatorstasjon og Mellom's ønske om uttalelse fra sentrale interessenter.

Som tidligere nevnt er Equinor på Tjeldbergodden positiv til at kraft infrastrukturen forsterkes/utbygges og vi synes det er bra at vi blir involvert på et tidlig stadium.

Sett fra Equinor Tjeldbergodden's ståsted er det noen momenter relatert til den planlagte nye transformatorstasjon som vi på nåværende tidspunkt ønsker å belyse:

- Beverly Rigg:
 - Vi har i dag en brakkerigg for lærlinger og annet behov for midlertidig langtidsboende som vi mener må flyttes på grunn av nærhet til byggeplass, støy og trafikk. Her har det i møter med Shell/Linnorm fra vår side blitt kommunisert et løsningsforslag (hvor prosjektet kan overta eksisterende rigg og benytte denne til overnatting/administrasjon mot at det blir satt opp ny rigg på annet sted).
- Anleggstrafikk:
 - Om man ser for seg anleggstrafikk gjennom vårt område må man ta hensyn til dimensjonering på eksisterende vei og mulig oppgradering av denne, samt identifiser/implementere tiltak for å øke trafikksikkerheten.
- Stansaktiviteter:
 - Re-ruting av linjer og tilkobling til eksisterende transformatorstasjon er arbeid som krever stans og må såldes tidlig identifiseres og komme inn i våre stansplaner, merk at vi kun har planlagt vedlikeholdstans annenhvert år (2024/2026).

Om Mellom ønsker ytterligere informasjon rundt disse punktene så tar vi gjerne et møte for å utdype disse.

Vennlig hilsen,

Lena Skogly
VP Operation & Maintenance
MMP OPL TBO

Equinor ASA