

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

**Vår dato:** 27.08.2024

**Vår ref.:** 202414124-2 Oppgis ved henvendelse

**Deres ref.:**

## **Høring av søknad om tillatelse til midlertidig fravik fra krav om slipp av minstevannføring for Nerskogsmagasinet, Grana kraftverk, i Rennebu kommune**

**NVE har mottatt en søknad fra TrønderEnergi Kraft AS (TEK), på vegne av Kraftverkene i Orkla DA, om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet ved Nerskogsmagasinet, Grana kraftverk. Dette er planlagt i perioden fra 01.10.2024 til og med 20.10.2024.**

Etter NVEs vurdering er ikke saken så omfattende at det kreves kunngjøring og bred offentlig høring. Søknaden om midlertidig tillatelse sendes derfor bare på høring til Rennebu kommune, Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag.

### **Hva det søkes om**

NVE har mottatt en søknad fra TrønderEnergi Kraft AS (TEK) på vegne av Kraftverkene i Orkla DA, datert 16.08.2024, om tillatelse til å fravike «Manøvreringsreglement for regulering av Orkla og Grana», endret ved kgl.res. 23.06.2020. TEK skal gjøre flomberegninger for flomløpstunnelen fra Nerskogsmagasinet. Dette er et krav som er hjemlet i damsikkerhetsforskriften. For å gjennomføre beregningene må flomløpstunnelen skannes innvendig, som innebærer at tunnelen må tømmes for vann.

Det er krav om at det slippes minstevannføring på 0,05 m<sup>3</sup>/s fra Nerskogsmagasinet mellom 1. oktober og 30. april. Tiltaket vil innebære at det ikke slippes minstevannføring i Grana fra Nerskogsmagasinet i den omsøkte perioden. Som avbøtende tiltak foreslår søker at vann fra bekkeinntaket i Hela vil slippes forbi ved å åpne luken i sperredammen, og at deler av tilsiget i Svartbekken vil føres tilbake til sitt opprinnelige løp, som munner ut i Grana cirka 300 meter nedstrøms tunnelutløpet. Strekningen fra dammen og ned til samløpet med Hela vil da kun ha restfeltet nedstrøms Nerskogdammen, i tillegg til slipp fra Svartbekken. Elvestrekningen mellom tunnelutløpet og samløpet med Svartbekken vil ikke få annen vannføring enn restfeltet (se figur 3 i søknaden).

Søknaden er tilgjengelig på NVEs nettside: [www.nve.no/9480/V](http://www.nve.no/9480/V)



## Hva vi ønsker uttalelser om

NVE ønsker tilbakemeldinger knyttet til momentene i søknaden. Vi ønsker også tilbakemelding dersom dere mener det er andre interessenter som bør få mulighet til å uttale seg.

## Slik sender du inn høringsuttalelse

Eventuelle kommentarer kan sendes på e-post til [uttalelse@nve.no](mailto:uttalelse@nve.no). Merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202414124 i emnefeltet.

Frist for innsending av høringsuttalelse er:

**17.09.2024**

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i saken. Er høringsuttalelsen lang, oppfordrer NVE høringspartene til selv å skrive en kortfattet konklusjon eller sammendrag. Høringsuttalelsene er offentlige dokumenter, og sentrale saksdokumenter legges ut på NVEs nettsider.

Med hilsen

Brit Torill Haugen  
fagleder

Malin Solheim Olsen  
førstekonsulent

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner*

### Mottakerliste:

RENNEBU KOMMUNE  
Trøndelag fylkeskommune  
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG

### Kopimottakerliste:

KRAFTVERKENE I ORKLA DA  
TRØNDERENERGI KRAFT AS  
TRØNDERENERGI KRAFT AS - ANDERS BRÅTEN