



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
(NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Ine Cecilie Jordalen Norum, 61 26 60 74

Høringsuttalelse - vannverk med Nord-Mesna som vannkilde - Mesnali vannverk - Ringsaker kommune

Vi viser til NVEs brev med oversendelse av høring vedrørende forhåndsvurdering av konsesjonsplikt for vannverk i Nord-Mesna i Ringsaker kommune 05.06.24.

Bakgrunn

Ringsaker kommune planlegger å bygge Mesnali vannverk med Nord-Mesna som vannkilde for å forsyne fritidsbebyggelse og boligområder i nordre Ringsaker med drikkevann. Mesnali vannverk skal i hovedsak forsyne fritidsbebyggelse i området i området med vann til alminnelig vannforsyning. Vannverket vil også forsyne boligområder i nordre Ringsaker, og bidra til reservevannforsyning for kommunen. Planlagt oppstart av drikkevannslevering til abonnenter er i 1. kvartal 2027. Vannverket skal dimensjoneres for et vannuttak på 250 m³/time, med et årlig vannuttak fra Nord-Mesna på 757 500 m³.

Statsforvalterens vurdering

Statsforvalteren kan ikke se at de omsøkte uttakene av vann vil medføre nevneverdig påvirkning på fisk og andre ferskvannsorganismer i Nord-Mesna.

Nord-Mesna ligger imidlertid nederst i et nedbørsfelt som omfatter store hyttebebyggelser i Ringsaker, Lillehammer og Øyer (Sjusjøen, Nordseter og deler av Hafjell), samt tettstedet Mesnali i Ringsaker. Alle innsjøene i nedbørsfeltet, inklusiv Nord-Mesna, er utsatt for næringsstofftilførsler som følge av diffus avløpsavrenning fra bebyggelsen, og flere av innsjøene har i dag moderat økologisk tilstand som følge av dette. Vi ønsker derfor å vise til vår uttalelse til planprogrammet hvor vi påpeker at forurensningssituasjonen bør utredes ytterligere før man kan gå videre med etablering av nytt vannverk i Nord-Mesna.

Med hilsen

Tore Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Ine Cecilie Jordalen Norum
seniorrådgiver



Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Innlandet fylkeskommune
Ringsaker kommune

Pb. 4404
Postboks 13

2325
2381

HAMAR
BRUMUNDDAL