

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Postboks 5091 Majorstua

0301 O

Deres referanse:

202014708-6Dato: **22.02.2023**Saksnr.: **2023/7387**Dok.nr.: **3**

Saksbehandler:

Steinar Eldøy

Strand kommune - Regulering av Paddevatnet, overføre Døvikåna og bygge Døvik 2 kraftverk – Høringsuttalelse

Fylkesdirektøren har vurdert søknaden om regulering av Paddevatnet, overføring av Døvikåna og bygging av Døvik 2 småkraftverk i Strand kommune. Det er snakk om en regulering av Paddevatnet med 1,0 meter, overføring av inntil 650 l/s fra Døvikåna til Paddevatnet og bygging av et kraftverk som vil gi en årlig kraftproduksjon på 8,51 GWh (installert effekt på 3,22 MW). Det legges opp til en minstevannføring i Døvikåna på 25 l/s og 14 l/s fra Paddevatnet. Utbyggingen vil ikke innebære bygging av nye anleggsveger. Generelt framstår søknaden som grundig, og med en konsekvensutredning som gir et godt grunnlag for å vurdere søknaden.

Fylkeskommunen vurderte i 2005 en regulering av Paddevatnet på 5 meter (alternativt 3 meter), og gikk da inn for at det kunne gis tillatelse til en oppdemming og regulering. Videre ble en søknad om bygging av Lauvåsåna småkraftverk vurdert av fylkeskommunen i 2014. Lauvåsåna er navnet på den øvre del av samme vassdrag som lenger nede heter Døvikåna. Fylkeskommunen gikk også inn for at det kunne gis tillatelse til bygging av dette kraftverket. Begge anleggene ble gitt konsesjon av NVE. Imidlertid har ingen av dem blitt realisert, og konsesjonene er ikke lenger gyldige.

Foreliggende søknad innebærer en vesentlig mindre utbygging enn den som tidligere har blitt vurdert for Paddevatnet og Lauvåsåna/Døvikåna. Det har ikke skjedd endringer i naturgitte forhold i området eller framkommet ny kunnskap verken om naturmiljø, friluftsliv eller kulturminneinteresser som tilsier at fylkeskommunens syn på utbygging bør revurderes. Større forståelse verdien av myrområder, gjør imidlertid at vi anbefaler at inntaket for vann fra Døvikåna vurderes flyttet litt lenger nedstrøms for å unngå påvirkning på kystmyra der inntaket nå er planlagt plassert.

Ifølge søknaden skal omsøkt trase for høyspentkabel gå ved siden av gravrøys ID 34919, som er et automatisk freda kulturminne, jf. kulturminneloven § 4. Trase for kabelen fremgår imidlertid ikke av arealbrukskartet. Fylkesdirektøren forutsetter at kabeltraseen ikke kommer i berøring med gravrøysa. Fylkesdirektøren vurderer at grøntarealene har et høyt potensial for ytterligere funn av automatisk freda kulturminner og at det er behov for en arkeologisk registrering av traseen. Kravet om en arkeologisk registrering er hjemlet i kulturminneloven § 9. Kostnadene med registreringen må dekkes av tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10. Fylkesdirektøren forutsetter at det fremgår av vilkårene til konsesjonen hvilke forpliktelser tiltakshaver har etter kulturminneloven §§ 8, 9 og 10.

Hilsen
Herdis Sigurgrimsdottir
fagleder

Steinar Eldøy
spesialrådgiver

Kopi til:
Statsforvalteren i Rogaland

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Oppgi vårt saksnr. når du svarer på brevet.