



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
(NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ine Cecilie Jordalen Norum, 61 26 60 74

Uttalelse - konsesjon - økt vannuttak Langeøddin - Vestre Slidre kommune

Vi viser til NVEs brev av 08.01.26 med vurdering av økt vannuttak fra Langeøddin i Vestre Slidre kommune.

Bakgrunn

Vestre Slidre kommune søker etter vannressursloven § 8 om tillatelse til å ta ut grunnvann til Vaset vassverk. Det er ønskelig å utvide eksisterende uttak fra Langeøddin, og grunnvann skal tas fra tre løsmassebrønner på sørøstsiden av Røvshalåni. Det er ønskelig å øke vannuttaket fra 8 liter per sekund til 20,8 liter per sekund, med et gjennomsnittlig uttak på 4 liter per sekund.

Statsforvalterens vurdering

Området rundt vannkilden er beskyttet med hensynssoner i kommuneplanen. Uttaket av grunnvann antas å ha liten påvirkning på vannforekomsten (012-573-L Vasetvatnet). I vannforskriften er grunnvann definert som det vannet som ligger under jordens overflate i den mettede sonen. Miljømålet for grunnvann er beskrevet i § 6 og sier at tilstanden i grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes og balansen mellom uttak og nydannelse sikres med sikte på at grunnvannsforekomstene skal ha god kjemisk og kvantitativ tilstand.

Tiltaket vil medføre begrensede arealinngrep, hovedsakelig knyttet til brønnområdet, vannledninger og teknisk infrastruktur. Det skal legges sjøledning fra brønnområdet og videre til vannbehandlingsanlegget. Vi gjør oppmerksom på at arbeid som berører vannstrengen krever tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.

Området ligger innenfor et aktsomhetsområde for flom. Det er derfor viktig at det etableres gode flomsikringstiltak for å hindre skade på anlegget.

Det kommer fram fra søknaden at økt vannuttak ikke vil medføre vesentlige endringer i vannstand, temperatur eller vannføring i Vasetvatnet. Dersom det likevel viser seg at vannstanden blir påvirket av vannuttaket, bør NVE pålegge søker å kartlegge om endringene hindrer ørretens tilgang til gyte- og oppvekstelter rundt vatnet.



Spylevann og slam fra vannbehandlingsprosessen skal håndteres slik at det ikke fører til forurensning av Vasetvatnet, blant annet ved bruk av ozonfiltrering. Dersom anleggsarbeidet medfører forurensning i vassdraget, for eksempel gjennom tilslamming med finstoff eller utslipp av andre stoffer som utløser krav om tillatelse etter forurensningsloven, må det søkes om slik tillatelse.

Statsforvalteren har utover dette ingen merknader til det omsøkte vannuttaket.

Med hilsen

Tore Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Ine Cecilie Jordalen Norum
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Innlandet fylkeskommune
Vestre Slidre kommune

Pb. 4404
Slidrevegen 16

2325
2966

HAMAR
SLIDRE