



NVE

HAFSLUND KRAFT AS
Postboks 1098
2605 LILLEHAMMER

Vår dato: 29.08.2025

Vår ref.: 202515506-5 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement for Hunderfossen kraftverk i Lillehammer og Øyer kommune, Innlandet fylke

Vi viser til søknad av 16.07.2025 om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet ved å tappe 0,5 m under laveste regulerte vannstand (LRV) ved dam Hunderfossen. Først i brevet finner du NVEs vedtak med tilhørende vilkår. Deretter kan du lese om tiltaket og NVEs begrunnelse for vedtaket.

NVEs vedtak

NVE gir tillatelse til at Hafslund Kraft kan fravike manøvreringsreglementet ved å tappe 0,5 m under laveste regulerte vannstand (LRV) ved dam Hunderfossen i perioden 08.09.2025–12.09.2025 og inntil 5 dager i perioden 29.09.2025–20.10.2025.

Vedtaket er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

NVE stiller følgende vilkår

- Kravet til minstevannføring skal overholdes.
- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Influensområdet skal inspiseres for å samle opp ev. fisk som havner i avstengte kulper.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV. Det skal meldes fra til NVE når tiltaket er gjennomført.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylging til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Det følger av punkt 4.4 i NVEs retningslinjer av 12.02.2024 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin.
- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

medier. Vi ber om at Hafslund Kraft kontakter kommunene for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunenes nettsider.

- NVE forutsetter at Hafslund Kraft har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

NVE har mottatt en søknad fra Hafslund Kraft, datert 16.07.2025, om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet ved å tappe 0,5 m under LRV ved dam Hunderfossen. Hafslund Kraft planlegger vedlikehold av en flomluke i dammen, og trenger å sette og så fjerne et nålestengsel før og etter arbeidet med luken. For å sette nålestengselet på en sikker måte, er det nødvendig å senke vannstanden til 0,5 m under LRV, til kote 170,50. Dette er planlagt på inntil 3 til 5 dager i periodene 08.09.2025–12.09.2025 og 29.09.2025–20.10.2025.

Hafslund Kraft opplyser at kravet til minstevannføring som oppgitt i manøvreringsreglementet av 02.07.1976 skal overholdes mens tiltaket gjennomføres.

NVE har tidligere gitt tillatelse til midlertidig senking ved dam Hunderfossen på inntil 0,2 m under LRV i perioden 3.-4. mai 2023. Vedtaket er tilgjengelig på sakens nettside: www.nve.no/9050/V.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Statsforvalteren i Innlandet uttaler i brev av 21.08.2025:

Vi viser til mottatt brev fra NVE 24.07.2025 vedrørende høring av søknad om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for dam Hunderfossen i Lillehammer og Øyer kommuner. Hafslund Kraft ber om tiltalelse til midlertidig å fravike manøvreringsreglementets bestemmelser for laveste tillatte vannstand med 50 cm ved dam Hunderfossen i to perioder. Den første fra 08.09.2025 til og med 12.09.2025, og den neste over en fem-dagers periode i tidsrommet 29.9.2025 til og med 19.10.2025. Hafslund planlegger vedlikehold av en flomluke i dammen, og trenger et nålestengsel før og etter arbeidet med luken. For å sette nålestengselet på en sikker måte, er det nødvendig å senke vannstanden til 0,5 m under LRV, til kote 170,50.

Konklusjon

Statsforvalteren ser ikke at tiltaket vil medføre nevneverdige skadevirkninger forutsatt at det unngås brå vannføringsreduksjoner nedstrøms kraftverket i forbindelse med senkning og gjenoppfylling av inntaksmagasinet. Vi forutsetter også at minstevannføringen forbi kraftverket opprettholdes i tråd med reglementet.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Innlandet fylkeskommune uttaler i brev av 21.08.2025:

Bakgrunn

Viser til henvendelse mottatt 24. juli. NVE har sendt søknad om tillatelse til midlertidig tapping under LRV ved dam Hunderfossen på høring. Hafslund Kraft skal gjennomføre vedlikehold av en flomluke i dammen, og har derfor behov for å sette et nålestengsel før og etter arbeidet med luken. Det er nødvendig å senke vannstanden til en halv meter under LRV for å kunne sette nålestengselet på en sikker måte. Midlertidig tapping under LRV er omsøkt til periodene 8.-12. september og 29. september – 19. oktober.

Fylkeskommunens tilbakemeldinger

Lågen ved dam Hunderfossen er et av de viktigste gyteområdet for storørret/hunderørret fra Mjøsa, og utgjør også en viktig funksjon for andre arter i vassdraget. Slik vi ser det vil ikke den første omsøkte perioden være problematisk. Den andre perioden vil derimot være i overlapp med oppvandrings- og gyteperioden for både storørret og stasjonær «bekkørret». I søknaden oppgis det at minstevannføring skal slippes i begge periodene. Så lenge dette gjøres, kan fylkeskommunen ikke se at omsøkt fravik vil resultere i en nevneverdig påvirkning på fisk og ferskvannsorganismer nedstrøms dammen. Vi forutsetter at tiltakene ikke vil resultere i en negativ påvirkning på rekrutteringen til både de lokale fiskestammene og til storørrestammen. Det er også svært viktig at økningen av vannføringen skjer gradvis etter sluttført arbeid ved dammen, slik at eventuell rogn som ligger gjemt i grusen ikke spyles nedover i vassdraget. Videre forutsetter vi at Hafslund tar nødvendige forhåndsregler og hensyn underveis i anleggsperioden for å unngå forurensning av vassdraget. Fylkeskommunen har ingen ytterligere merknader til søknaden.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til å fravike et manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

NVE merker seg at høringspartene ikke har innvendinger mot tiltaket. Vi er enige med Statsforvalteren og fylkeskommunen i at det er viktig at vannstandendringene i forbindelse med tapping og gjenoppfylling skjer gradvis. Fylkeskommunen påpeker at den andre perioden med nedtapping vil være i overlapp med oppvandrings- og gyteperioden for både storørret og stasjonær «bekkørret», men at overholdelse av minstevannføringskrav i perioden vil bidra til at fraviket ikke vil påvirke fisk og ferskvannsorganismer nevneverdig. Gitt hensynet til ørreten, tidspunkt og varighet vurderer NVE at nedsenkningen ikke utgjør noen stor fare for viktige miljøinteresser på strekningen. Vi kan heller ikke se at det er noen andre allmenne interesser som blir vesentlig påvirket av tiltaket.

NVE har gjort søk i Naturbase og Artskart den 28.08.2025. NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og nødvendig for å vedlikeholde flomluke 6. Et tilsvarende tiltak ble gjennomført høsten 2022 og våren 2023. Det er, etter NVEs kjennskap, ikke rapportert om skadevirkninger av de tiltakene. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVEs oppsummering og konklusjon

NVE vurderer at nedsenkningen ikke utgjør noen stor fare for viktige miljøinteresser på strekningen, gitt at vilkår overholdes. Vi kan heller ikke se at det er noen andre allmenne interesser som blir vesentlig påvirket av tiltaket.

NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til at Hafslund Kraft kan fravike manøvreringsreglementet ved å tappe 0,5 m under laveste regulerte vannstand (LRV) ved dam Hunderfossen i perioden 08.09.2025–12.09.2025 og inntil 5 dager i perioden 29.09.2025–20.10.2025.

Med hilsen

Ylva Bencze Rørå
fagleder

Martina Halhjem Grøttå
rådgiver

Mottakerliste:

HAFSLUND KRAFT AS

Kopimottakerliste:

Lillehammer kommune
ØYER KOMMUNE
STATSFORVALTEREN I INNLANDET
INNLANDET FYLKESKOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.