

Vår dato
13.03.2026
Deres dato

Vår referanse
26/00023-1
Deres referanse

Dalane Kraft
Morten Ulland
Elganeveien 1, 4373 Egersund

Bekreftelse NVE, Tilknytning Dalane kraft og Enida

Viser til deres forespørsel om forsterkning av eksisterende anlegg, Honnefoss- og Grødemfoss kraftverk lokalisert i Eigersund kommune, med planlagt total innmating på 10.3 MW, høyspentkunde.

Driftsmessig vurdering:

Etter en gjennomgang av vårt nett, kan vi bekrefte at tilknytningen av det omsøkte anlegget er:

- ☐ Driftsmessig forsvarlig på alle nettnivåer uten behov for forsterkninger.
- ☒ Ikke driftsmessig forsvarlig uten nødvendige forsterkninger i:
 - ☒ Distribusjonsnettet
 - ☐ Regionalnettet
 - ☐ Transmisjonsnettet

Nødvendige tiltak:

Kraftverkene er tenkt tilknyttet en radial fra Svåheia tr.st. Enida sitt distribusjonsnett er på 15 kV. Ved å øke spenningsnivået på radialen, til 22kV, vil kunde ha mulighet til å mate inn ønsket effektøkning. Nettkunde har ikke mottatt et forpliktende anleggsbidrag, da det pågår arbeid med å samle informasjon om tiltakene. Foreløpig anslag er ca. 3,5 millioner.

Vilkår for tilknytning:

Tilknytningen forutsetter nødvendige avtaler om «anleggsbidrag» og «Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingsskunder i distribusjonsnettet» med vedlegg inngås, og at tiltakene gjennomføres i henhold til gjeldende forskrifter og standarder.

Dalane Kraft har i dag tilgang til 3,1 MW ved Honnefoss og 4 MW ved Grødemfoss kraftverk. Etter utvidet anlegg, vil økning være 3,2 MW, da vil nettkunden ha totalt 10,3 MW innmating.

Vi understreker at denne bekreftelsen er basert på nåværende nettstatus og planlagt effektuttak.

Eventuelle endringer i prosjektets omfang eller tidsplan kan påvirke våre vurderinger.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller trenger ytterligere informasjon.

Med hilsen
Enida AS

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur

Vemund Håland Hestnes