

NVE

Innsendt dato: 22.03.2024

Referansenummer: VKZGFM

Midlertidig tillatelse vannkraft

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer	882973972
Foretaksnavn	Å ENERGI VANNKRAFT AS
Adresse	Postboks 603 Lundsiden
Postnummer	4606
Poststed	KRISTIANSAND S
Foretakets telefonnummer	Ikke angitt
Foretakets e-postadresse	firmapost@aenergi.no
Fornavn	ERLEND
Mellomnavn	Ikke angitt
Etternavn	HANSEN
Telefon	48001385
E-post (Det vil bli sendt e-post kvittering til den oppgitte e-posten)	erlend.stole.hansen@aenergi.no
Organisasjonsnummer kontaktperson	Ikke angitt
Foretaksnavn kontaktperson	Ikke angitt
Adresse.	Ikke angitt
Postnr.	Ikke angitt
Poststed.	Ikke angitt
Foretakets telefonnummer.	Ikke angitt
E-postadresse.	Ikke angitt

Kraftverk	
Velg kraftverk som er nærmest tiltaket	Fennefoss

Detaljer om kraftverket	
Kraftverksnavn	Fennefoss
Fylke	Agder
Kommune	Evje og Hornnes
Nedborsfelt	Otra
Maksimal kraftverksytelse (MW)	9,5000

Tidspunkt for tiltaket	
Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode	1
1. Begrunn valg for tidspunkt	Gunstig tidspunkt for kontrollert vannføring og mulighet til å ferdigstille før fellesferien
Til dato	14.07.2024
Fra dato	17.06.2024

Type fravik	
Beskriv annen type fravik (maks antall tegn er satt til 400)	Redusert vannstand i inntaksmagasinet for Fennefoss kraftverk
Velg type fravik det søkes om	Annet

Vedlegg	
Vedlegg - hoved	Søknad om midlertidig redusert vannstand i inntaksbassenget - Fennefoss kraftverk.pdf
VedleggDiverse	

Beskriv tiltaket	
Kort sammendrag av tiltaket	Å Energi Vannkraft (ÅEVK) viser til godkjent detaljplan med tilhørende arealbruks-/oversiktsplan for Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune. I forbindelse med utførelse av restpunktarbeider etter utbyggingen av Fennefoss kraftverk, skal ÅEVK via vår leverandør skifte ut alle innfestingsmuttere for lukeskjold på vestre flomluke. Årsaken til utskiftingen er feil materialkvalitet på monterte muttere. ÅEVK søker derfor om å midlertidig å senke vannstanden i inntaksbassenget til Fennefoss kraftverk i tre uker i løpet av ukene 25, 26, 27 og 28 i 2024. Laveste vannstand som kan oppstå i perioden er +173,3. Vannstanden i inntaksbassenget vil i perioden kunne variere mellom +173,3 og +174,53 over døgnet. Normal vannstand i inntaksbassenget til Fennefoss kraftverk er +175,5. Redusert og varierende vannstand vil inntreffe fra Fennefoss og ca. 2,7 km oppstrøms mot Birkelandsfossen (gradvis redusert virkning mot nord). I perioden arbeidene pågår vil vi tilstrebe og holde vannstanden høyest mulig. Gjeldende betingelser for manøvrering av Fennefoss kraftverk ble fastsatt ved kgl.res. av 11.12.2015. Det er i departementets merknader til manøvreringsreglementet angitt at inntaksdammen skal ha en HRV på kote 175,5. Videre ble det angitt at "utbygger bør søke å holde en så stabil og naturlig vannstand i sommerperioden som mulig av hensyn til allmenne interesser".