



Hemsedal kommune

Flere mottakere, se mottakerliste

<b>Deres ref.</b>	<b>Vår ref.</b>	<b>Dato</b>
	13/00272-20	01.07.2013

## Melding om vedtak: Konesjonssøknad Hemsil 3 kraftverk

**Kommunestyret har behandlet saken i møte 27.06.2013 sak 52/13:**

- 1. Etter ny utbygging av Heimsil 3 vil ikkje lengre individuell sjølvkost være representativ for kostnaden for konsesjonskraft frå Heimsilutbygginga. Me krev derfor at konsesjonskraftprisen blir sett lik pris frå representative verk(OED-prisen). Det er svært urimeleg at Hemsedal Kommune skal betale ca. 4- 5 % av investeringa gjennom auka sjølvkost for konsesjonskrafta utan vederlag.*
- 2. Hemsedal kommune krev, av omsyn til dei konsekvensane elva som landskapselement har for reiseliv og turisme, at det vert innført minstevassføring på 1000 l/s sommarstid og 500 l/s vinterstid i Hemsil nedstrøms Eikredammen (700 l/s sett heile året under eitt) sjølv om denne strekinga ligg i Gol kommune.*
- 3. Vannstandsvariasjonene i Eikredammen bør begrenses innanfor kotene 563 og 566 moh for å unngå betydelig skade på ørret og næringsdyr.*
- 4. Bygging av fisketrapp ved Eikredammen anbefales for å sikre konnektiviteten i elvesystemet, og er i tråd med EUs Vanddirektiv. Behovet for fisketrapp vurderes som særlig stort dersom det etableres et funksjonelt minstevannføringsregime nedenfor Eikredammen.*
- 5. Fjerning av mudderforekomster i Eikredammen anbefales gjennomført sammen med tiltak som bedrer tilgjengeligheten for fiskere.*
- 6. Ved eventuelle reguleringsinduserte vannstandsvariasjoner bør særlig senkningen foregå såpass langsomt at det ikke er fare for stranding av ungfisk.*



*7. Det understrekes at uttalelsene under punkt nr. 2 til 7 er foreløpige, og det anbefales at det gjennomføres nye og utvidede undersøkelser som omhandler minstevannførings- og vannstandsvurderinger, ordinært prøvefiske og tiltaksforslag for fisk og fiskere i Eikredammen. Dette vil sikre et bedre beslutningsgrunnlag.*

*8. Hemsedal kommune ber NVE vurdere tiltaket opp mot § 12 i vannforskriften.*

*9. Hemsedal Kommune ber NVE vurdere disse innspela i samråd med revidering av Hemsilreguleringen.*

*Ein bør sjå på strekninga frå Eikredammen og oppover elva mot Styrmannsøyne som eit sammenhengende økologiske funksjonsområde, fremfor avgrensninger utifra tekniske reguleringsinngrep.*

*10. Hemsedal Kommune kan ikkje gå inn for utbygginga utan at desse krava vert oppfylt.*

Med hilsen

Jørn Magne Forland  
Miljø og landbrukskonsulent

*Brevet er godkjent elektronisk.*

Kopi: Fylkesmannen i Buskerud

Antall vedlegg: 1 – samla saksframstilling

Mottaker  
Ål kommune  
Gol Kommune  
E-CO Energi as  
NVE

Kontaktperson

Adresse  
Torget 1  
  
Boks 1050 Sentrum  
Postboks 5091,  
Majorstuen

Postnummer  
3570 ÅL  
3550 Gol  
0104 OSLO  
0301 OSLO

Epost