



Anleggskonsesjon

Meddelt:

WS Computing AS

Organisasjonsnummer: 921 658 702

Dato: 28.08.2026

Varighet: 09.09.2075

Referanse: NVE 202607246-9

Kommune: Skien

Fylke: Telemark



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 19. mars 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir WS Computing AS tillatelse til elektriske anlegg for reservekraft. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

1. Bygning 2 på Gromstul industriområde i Skien kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- 36 stk. nødstrømsaggregat med spenning 13,8 kV plassert innenfor området vist på situasjonsplanen i vedlegg 1.
- 6 stk. bygg for hjelpesystem, hvert med grunnflate omtrent 76 m² og høyde omtrent 5,7 meter som vist på fasadetegning i vedlegg 2.

2. Bygning 1 på Gromstul industriområde i Skien kommune

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- 36 stk. nødstrømsaggregat med spenning 13,8 kV til bygning 1.
- 4 innendørs gassisolerte koblingsanlegg med spenning 13,8 kV eller lavere.

Anleggene skal bygges som vist i vedlegg 1: situasjonsplan og vedlegg 2: fasadetegning av 19. mars 2026 og vedlegg 4: situasjonsplan for bygning 1 av 1. september 2025.

Kulepunkt 10 og 11 i anleggskonsesjon meddelt WS Computing AS 09.09.2025, NVE-ref. 202422995-6, bortfaller herved.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

2. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

3. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

4. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

5. Anleggsarbeid

Konsesjonær skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. Entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær, skal gjøres kjent med vilkårene for anleggsarbeidet.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit

Tor Carlsen



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

seksjonssjef

fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.