

ELVIA AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Vår dato: 29.04.2021
Vår ref.: 201911317-41
Arkiv: 611
Deres dato: 08.06.2020
Deres ref.: Ivar Bredesen

Saksbehandler:
Lars Hagvaag Seim
22959874/lhs@nve.no

Nytt 132 kV jordkabelanlegg Smestad–Lilleaker–Fornebu. Samtykke til ekspropriasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 08.06.2020 fra Elvia AS.

NVE har, etter en samlet vurdering, funnet at samfunnsmessige fordeler som vinnes ved nedenfor angitte anlegg, utvilsomt er større enn ulemper som påføres andre. For nærmere begrunnelse for vedtaket viser NVE til notatet «Bakgrunn for vedtak» av i dag.

I medhold av lov om oreigning av fast eiendom av 23.10.1959 (ekspropriasjonsloven) § 2 nr. 19, og bemyndigelse gitt ved kgl. res. 05.11.1982, gir NVE herved Elvia tillatelse til å kreve nødvendig grunn og rettigheter avstått i Oslo og Bærum kommuner i Oslo og Viken fylker for å bygge og drive en ca. 3,3 km lang 132 kV jordkabel mellom Smestad og Lilleaker transformatorstasjoner og en ca. 9 km lang 132 kV jordkabel mellom Smestad og Fornebu transformatorstasjoner.

Tillatelsen gir rett til ekspropriasjon av bruksrett for følgende arealer:

- *Krafledningsgaten*

Her vil nødvendig areal for fremføring av ledning bli klausulert. Klausuleringsbeltet utgjør en ca. 2 meter bred trasé for 132 kV kabelanlegget mellom Lilleaker og Fornebu og en ca. 2,5 meter bred trasé på strekningen med parallellføring mellom Smestad og Lilleaker. For kabeltraseen under Lysakerelva utgjør klausuleringsbeltet en 5 meter bred trasé. Retten omfatter også rydding av trær/vegetasjon i traseen i driftsfasen.

- *Lagring, ferdseil og transport*

Dette omfatter nødvendige rettigheter til lagring, ferdseil og transport av utstyr og materiell på eksisterende privat vei mellom offentlig vei og ledningsanlegg, i terrenget mellom offentlig eller privat vei frem til ledningsanleggene og terrengetransport i ledningstraseen. Bruksretten gjelder også for uttransportering av tømmer som hugges i tilknytning til anlegget, og rett til å lande med helikopter.



Jordkablens trasé skal i det vesentlige være som vist på vedlagt kart merket «Vedlegg 1: Trasé for nye 132 kV kabler Smestad–Lilleaker–Fornebu».

NVE forutsetter at Elvia forsøker å komme fram til minnelige ordninger med berørte grunneiere/rettighetshavere. Det forutsettes at dere underretter grunneierne/rettighetshaverne om ekspropriasjonstillatelsen, jf. forvaltningsloven kap. V. Vi ber om at vedlagte orienteringsbrev med NVEs påtegning sendes til grunneiere og rettighetshavere snarest. En bekreftelse på at orienteringen er sendt og dato for oversendelsen skal sendes til NVE.

Denne avgjørelsen kan påklages, se orientering om rett til å klage i vedlagt informasjonsskriv. Eventuelle klager vil bli sendt dere til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.

Ekspropriasjonstillatelsen faller bort hvis skjønn ikke er begjært innen ett år fra endelig vedtak, jf. ekspropriasjonsloven § 16.

Med hilsen

Inga Katrine Johansen Nordberg
direktør

Lisa Vedeld Hammer
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Vedlegg 1: Trasé for nye 132 kV kabler Smestad-Lilleaker-Fornebu

Vedlegg 2: Nye bygg ved Fornebu transformatorstasjon