

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
Norge

--POSTADRESSE:

--TLF:

FAX:

--INTERNETT:

E-POST:

--

DERES REF./DATO:

/

VÅR REF.:

202401556-1

STED/DATO:

Gaupne , 16.12.2024

ANMODNING OM KONSESJONSPLIKTVURDERING

På grunn av forhøyet falltap og ustabilitet i utløpstunnelen til Nea/Tya kraftverk vil Statkraft rehabilitere og utvide anlegget for å sikre videre levetid av kraftverkets utløpstunnel, samt å øke kapasiteten noe. Statkraft ønsker derfor å bygge en ny utløpstunnel, eventuelt sikre og utvide eksisterende utløpstunell til erstatning for dagens utløpstunnel, samt å skifte til nye større generatorer og samtidig oppgradere 4 turbiner (Nea 3 og Tya 1).

Gjeldende konsesjoner er meddelt ved kgl.res. 23.08.1968 (Nea) og kgl.res. 17.09.1965 (Tya).

Oppgradering av Nea og Tya kraftverk og etablering av ny utløpstunell medfører ikke nye eller endringer i eksisterende overføringer eller magasinreguleringer. Det er heller ingen andre bestemmelser som minstevannføring og magasinrestriksjoner som blir berørt av økt slukeevne.

Det kreves ikke endring av konsesjonen eller manøvreringsreglementet.

Etter Statkraft sin vurdering kan kraftverkene dermed oppgraderes og ny utløpstunell etableres uten å være til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser i vassdraget.

Tiltaket vil sikre produksjonen i kraftverket og å øke den samlede produksjonen i kraftverket med om lag 7 GWh. Samfunnsnyten av hele reguleringsanlegget vil dermed forbedres betydelig, og kan ytterligere bidra i møte med den stadig økende etterspørselen av effekt, balansering og fleksibilitet i kraftsystemet.

Statkraft viser også til møte med NVE 19.10.2023 om saken. I møtet presenterte Statkraft sine foreløpige planer og behovet for konsesjon ble diskutert. NVE anbefalte i møtet at Statkraft sendte en anmodning om vurdering av konsesjonsplikt til NVE.

På grunnlag av dette ber Statkraft Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å vurdere om tiltaket kan gjennomføres uten ny konsesjonsbehandling.

Med vennlig hilsen
for Statkraft Energi AS

--SAKSBEHANDLER/ADM.ENHET:
Espen Fjeldstad

--TLF./FAX:
004791879512 /

--E-POST:
Espen.Fjeldstad@statkraft.com

--SIDE:
1/2

Espen Fjeldstad
Regiondirektør, Region Midt Norge

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ingen signatur.

Vedlegg: Anmodning om konsesjonspliktavurdering