



TRØNDERENERGI KRAFT AS
Postboks 9481 Torgarden
7496 TRONDHEIM

Vår dato: 07.05.2025

Vår ref.: 202510275-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til fravik fra manøvreringsreglements krav om oppfylling av Granasjøen under vårflommen


Vi viser til søknad av 28.4.2025 fra TrønderEnergi Kraft AS om tillatelse til å fravike krav i manøvreringsreglementet om oppfylling av Granasjøen (Nerskogmagasinet) fra vårflommens begynnelse.

Søknaden

NVE har mottatt følgende søknad:

«Manøvreringsreglementet for regulering av Orkla og Grana (fastsatt ved Kongelig resolusjon 16. juni 1978, sist endret 23. juni 2020) fastslår i pkt. 2 at "fra vårflommens begynnelse skal tilløp innen Nerskogmagasinets reguleringsområde nyttes til oppfylling av magasinet inntil kote 648,00 og slipping av pålagt minstevannføring i Grana. Vannstanden må deretter ikke senkes under nevnte kote før 1. oktober." Magasinets HRV er kote 650.

Grana kraftstasjon gjennomgår nå fase 2 i en større rehabilitering og har ikke vært i drift siden 3. mars. Planlagt tidspunkt for avslutning av arbeidene og dermed startklar maskin er 30. juni. Alt tilsig har derfor siden 3. mars gått til oppfylling, og nivået i Granasjøen som allerede i mars var relativt høyt er nå på det nivået det bruker å være i slutten av mai (se figur nederst).



Reglementet stiller krav om at alt tilsig skal gå til oppfylling etter at vårflommen har startet, og vi har hatt en runde med bra tilsig nå midt i april som kan defineres som vårflom sjøl om

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

det er unormalt tidlig. Og det er fortsatt en del snø igjen i feltet så vi forventer for så vidt en vårflom til. Vi har koblet fra to bekkeinntak i reguleringsområdet, Jøla og Hela, da vi er sikre på at vi kommer opp på sommervannstandskravet (648) tidlig i år, dagens vannstand tatt i betraktning og at det fortsatt er en del snø igjen.

Våre hydrologer har beregnet et overløp på 30 til 46 millioner kbm i perioden fram til kraftverket startes. Det betyr i praksis at Granasjøen kan bli full mens det ennå er snø igjen i fjellet, og det kan oppstå perioder med stort tilsig (snøsmelting og regn) uten at vi har noe demping. Vi ønsker derfor å fortsette med frakoblede bekkeinntak (Jøla og Hela) i mai.

Vi søker derfor om fravik fra den delen av nevnte bestemmelse om oppfylling som sier at alt tilsig skal benyttes til oppfylling, og ønsker å la Jøla og Hela gå i sine naturlige løp i hele mai måned. Krav til mvf-slipp søkes det ikke fravik fra, og heller ikke vilkåret om at vannstanden ikke skal senkes til under kote 648 før 1. oktober.

Om ønskelig kan vi ettersende detaljert informasjon om tilsigshistorikk og snømengder.»

NVEs vurdering

Søknaden om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet behandles etter § 40 i vannressursloven. Et fravik må ifølge loven være begrunnet i særskilt og uvanlig fare for mennesker, miljø eller eiendom.

Gjeldende manøvreringsreglementet for regulering av Orkla og Grana ble fastsatt ved kgl.res. 23.6.2020. Reglementet slår fast at fra «vårflommens begynnelse skal alt tilløp innen Nerskogmagasinets reguleringsområde nyttes til oppfylling av magasinet inntil kote 648, og slipping av pålagt minstevannføring i Grana.» Vilkåret om at tilsiget etter vårflommens begynnelse kun skal gå til oppfylling (og slipp av minstevannføring) er satt for å sikre at magasinet kommer opp på sommer-LRV.

På nåværende tidspunkt ligger vannstanden i Granasjøen på om lag kote 640, noe som er 20-25 meter over normalen for denne tiden av året. TrønderEnergi opplyser at det fortsatt er en del snø igjen i nedbørfeltet. Gitt nåværende vannstand og snøforhold anser TrønderEnergi det som sannsynlig at Granasjøen kan gå til overløp mens det fortsatt er snø igjen i nedbørfeltet. Hvis det i tillegg kommer nedbør, vil ikke Granasjøen kunne bidra til flomdemping i vassdraget.

Opplysningene om snøforhold i søknaden samsvarer godt med NVEs egne snøkart (SeNorge). Etter NVEs vurdering tilsier kombinasjonen av høy vannstand og dagens snømengder at det vil være tilstrekkelig tilsig for å sikre oppfylling av Granasjøen til sommer-LRV hvis det gjøres en forbitapping slik regulanten har søkt om. NVE deler videre TrønderEnergis vurdering knyttet til at det vil være hensiktsmessig at Granasjøen kan holdes på sommer-LRV (HRV-2 m), slik at magasinet vil kunne bidra med noe flomdemping i vassdraget.

NVE ser ellers ingen særlige ulemper ved at deler av tilsiget til Granasjøen tappes forbi slik regulanten har planlagt, gitt at krav til minstevannføring overholdes og vannstanden ikke senkes under kote 648 før 1. oktober. Vi har derfor ikke sett det nødvendig å sende søknaden på høring til berørte parter. NVE legger ellers til grunn at regulanten følger nøye med i utviklingen av snøsmelting og flomforhold, og eventuelt endrer tappingen hvis utviklingen blir vesentlig annerledes enn forventet.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Konklusjon

NVE gir med dette TrønderEnergi AS tillatelse til å fravike krav i manøvreringsreglementet for regulering av Orkla og Grana som sier at fra vårflommens begynnelse skal alt tilløp innen Granasjøens (Nerskogmagasinet) reguleringsområde nyttes til oppfylling av magasinet inntil kote 648, og slipping av pålagt minstevannføring i Grana. Tillatelsen gjelder fra 7.5.2025 og frem til snøsmeltingen i tilsigsfeltet til Granasjøen (Nerskogmagasinet) er over.

Tillatelsen gis i medhold av vannressursloven § 40.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Kravet til minstevannføring fra Granasjøen (Nerskogmagasinet) skal overholdes i hele perioden.
- Vannstanden i Granasjøen (Nerskogmagasinet) skal ikke senkes under kote 648 før 1. oktober.
- Tappingen skal søkes gjennomført på en måte som ikke medfører skader eller ulemper for interesser nedstrøms.
- Det skal føres protokoll for det tidsrommet manøvreringsreglementet fravikes.
- Berørte parter skal informeres når tappingen avviker fra det normale for årstiden, eventuelt gjennom kunngjøring i lokale aviser eller informasjon på relevante nettsider.
- Regulanten skal holde NVE informert om utviklingen.

NVE forutsetter at regulanten har ordnet forholdene til de private interesser som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på, se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Tord Solvang
fagleder, flomhåndtering

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

TRØNDERENERGI KRAFT AS

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat**Kopimottakerliste:**

Rennebu kommune
Statsforvalteren i Trøndelag
TRØNDERENERGI KRAFT AS - Kjetil Værnes
Kraftverkene i Orkla DA

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Hvem kan klage på
vedtaket?

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.

Hvor skal du sende klagen?

Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -
epostadresse er nve@nve.no.

NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer
vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.