

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 12.01.2024

Vår ref.: 200706206-22 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Høring av søknad om tillatelse til økt slukeevne i Ramsliåna kraftverk i Flekkefjord kommune

NVE har mottatt en søknad fra Ramsliåna Kraftverk AS om tillatelse til å øke slukeevne og installert effekt i kraftverket, fra 1040 l/s til 1248 l/s og fra 1,6 MW til 1,98 MW. Dette vil gi en økning i årsproduksjon på mellom 0,54 til 0,69 GWh. Endringen vil ikke medføre fysiske inngrep.

Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på NVEs nettsider: www.nve.no/8806/V.

Etter NVEs vurdering er ikke saken så omfattende at det kreves kunngjøring og bred offentlig høring. Søknaden om økt slukeevne sendes derfor bare på begrenset høring til Flekkefjord kommune, Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder.

Eventuelle kommentarer kan sendes på e-post til uttalelse@nve.no. Merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 200706206 i emnefeltet.

Frist for innsending av høringsuttalelse er:

23.02.2023

Med hilsen

Brit Torill Haugen
fagleder

Heidi Botheim
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

**Mottakerliste:**

Flekkefjord kommune
STATSFORVALTEREN I AGDER
AGDER FYLKESKOMMUNE

Kopimottakerliste:

RAMSLIÅNA KRAFTVERK AS