



Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija

Vår dato:

14.12.2023

Vår referanse

2023/11154

Deres dato:

Deres referanse

23/00639

ARVA AS

Postboks 1410

8002 BODØ

Att. Ragnhild Ingebrigtsen

Telefonnummer til saksbehandler

Per Olav Aslaksen, 77642201

Tillatelse - Tiltak i vassdrag - Finnfjordbotn i Målselv kommune - Andselva - 132 kV Bardufoss - hogst av kantvegetasjon ved kryssing av vassdrag - Arva AS

Statsforvalteren viser til søknad datert 6.12.2023 om fritak fra krav om å opprettholde naturlig vegetasjonsbelte langs vassdrag.

Statsforvalteren har fattet slikt:

Vedtak

Med hjemmel i vannressursloven § 11 gis Arva AS tillatelse til nødvendig hogst i kantvegetasjon ved kryssing av:

- **Andselva, Målselv kommune**
- **Storbekken, Sørreisa kommune**
- **Tverrelva, Sørreisa kommune**
- **Storbekken, Sørreisa kommune**
- **Mølnelva, Sørreisa kommune**
- **Sideelv til Mølnelva, Sørreisa kommune**
- **Bekk ved Storflatan, Sørreisa kommune**
- **Leirbogelva, Sørreisa kommune**
- **Skredvatnelva (to bekker), Sørreisa kommune**
- **Forskotelva, Sørreisa kommune**
- **Finngamelva, Sørreisa kommune**
- **Galtneselva, Sørreisa kommune**

Vilkår:

1. **Kantvegetasjon som medfører fare ved drift av ny kraftlinje, kan hogges innenfor ryddebelte langs linja.**
2. **Lavtvoksende kantvegetasjon som ikke medfører fare ved drift av ny kraftlinje skal ikke hogges.**
3. **Fjerning av kantvegetasjon skal ikke gjøres i perioden 1. april – 30. juli.**

E-postadresse:
sftfpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø

Telefon: 78 95 03 00
www.statsforvalteren.no/tf

Org.nr. 967 311 014



4. Virke skal ikke ligge igjen i vannstreng etter avsluttet hogst.
5. Etter hogst skal det søkes å etablere eller opprettholde lavvokst kantvegetasjon i en bredde på minimum 10 meter på hver side av vannstrengen. Om naturlig vegetasjonsbelte er smalere enn 10 meter, skal lavvokst vegetasjon opprettholdes i hele bredden av vegetasjonsbeltet.
6. Elvekryssinger skal defineres som restriksjonsområder der fremtidig vedlikeholdsrydding skal skje i samsvar med disse vilkårene.

De enkelte elvenes og krysningpunktene geografiske plassering er slik de er angitt og beskrevet i søknad fra Arva AS.

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere har blitt kjent med avgjørelsen. Eventuell klage sendes Statsforvalteren.

Søknad

ARVA AS søker om tillatelse til hogst av kantvegetasjon der den ny 132 kV ledning mellom Bardufoss og Finnfjordbotn krysser vassdrag/bekker.

Søknaden beskriver oppgir at det er nødvendig å krysse 18 bekker og elver med årssikker vannføring ved bygging av ny kraftlinje. Søknaden gjelder nødvendig hogst av kantvegetasjon ved 12 av disse. Kryssing av de øvrige seks krever ikke fjerning av kantvegetasjon, fordi det vil være tilstrekkelig høyde mellom vegetasjon og kraftlinje uten inngrep.

I søknaden er det gjort vurderinger av vegetasjonen ved den enkelte elvekryssing. Søknaden beskriver generelt behov for uttak av høyere trær, mens lave busksjikt kan stå.

Statsforvalterens vurdering

Vannressursloven § 11 sier «Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr». Det er åpnet for at vassdragsmyndigheten i særskilte tilfeller kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Statsforvalteren er vassdragsmyndighet for saker etter vannressursloven § 11.

Ved etablering av kraftlinjer må hensyn til linjesikkerhet som hovedregel gå foran hensyn til kantvegetasjon. Søker har opplyst at dette kan ivaretas ved uttak av høye trær, og vegetasjon som kan komme i berøring med linja.

Lavere vegetasjon, som ikke er i konflikt med hensynet til linjesikkerhet, vil fortsatt kunne ivareta deler av kantvegetasjonens økologiske funksjon. At hogst gjennomføres på en måte som bevarer et belte av lavvokst kantvegetasjon er avgjørende for å begrense negative effekter av inngrep.

Med vilkår som angitt vurderer Statsforvalteren at nødvendig hogst kan gjennomføres på en måte som ivaretar linjesikkerhet med minst mulig forringelse av kantvegetasjonens økologiske funksjon.

Kommentarer til vilkår:

1. *Kantvegetasjon som medfører fare ved drift av ny kraftlinje, kan hogges innenfor ryddebelte langs linja.*
 - a. Med dette menes at vegetasjon kan hogges når vegetasjonens høyde er til hinder for å oppfylle til enhver tid gjeldende sikkerhetskrav.



2. *Lavtvoksende kantvegetasjon som ikke medfører fare ved drift av ny kraftlinje skal ikke hogges.*
 - a. Med dette menes at naturlig lavtvoksende buskvegetasjon, som aldri vil nå en høyde som kommer i konflikt med linjesikkerhet, ikke kan hogges.
3. *Fjerning av kantvegetasjon skal ikke gjøres i perioden 1. april – 30. juli*
 - a. Dette vilkåret er satt av hensyn til yngletid for fugl og annet vilt.
4. *Virke skal ikke ligge igjen i vannstreng etter avsluttet hogst.*
 - a. Dette vilkåret gjelder virke fra gjennomført hogst. Virke som naturlig har falt ut i vassdrag skal ikke fjernes.
5. *Etter hogst skal det søkes å opprettholde eller etablere lavvokst kantvegetasjon i en bredde på minimum 10 meter på hver side av vannstrengen. Om naturlig vegetasjonsbelte er smalere enn 10 meter, skal lavvokst vegetasjon opprettholdes i hele bredden av vegetasjonsbeltet.*
 - a. Med dette menes bevaring av naturlig lavtvoksende busksjikt og/eller skjøtsel av gjenvekst etter hogst av høyere trær, slik at gjenveksten bidrar til en flersjiktet lavvokst kantvegetasjon.
6. *Elvekryssinger skal defineres som restriksjonsområder der fremtidig vedlikeholdsrydding skal skje i samsvar med disse vilkårene.*
 - a. Ved å definere elvekryssinger som restriksjonsområder kan nettselskapet stille spesifikke krav og gi spesifikke instruksjoner til personell som gjennomfører vedlikeholdsrydding.

Med hilsen

Per Kristian Krogstad (e.f.)
leder forurensningsseksjonen

Per Olav Aslaksen
seniorrådgiver miljø

Dokumentet er elektronisk godkjent