

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Kristin Melander Vie

kristin.vie@statnett.no

Vår ref: 2025/1547-2

Deres ref: 202514643-8

Høring - Planendring for Offerdal kraftverk - Årdal kommune - Offerdal kraftverk AS og Sygnir AS

Statnett viser til brev datert 8.8.2025 vedrørende høring av søknad om planendring for Offerdal Kraftverk i Årdal Kommune.

Statnetts merknad til konsesjonssøknad

Offerdal kraftverk har fått reservere kapasitet i transmisjonsnettet. Statnett har nylig startet bygging av Jamnene transformatorstasjon som vil gi plass til produksjon som har fått reservere kapasitet i området.

Statnett vil påpeke at det er viktig at det er tilgjengelig spolekapasitet 132 kV-nettet der kabelen er tenkt tilknyttet. Det bør legges til rette for at kabelen er planlagt for en evt. endring av systemjording i nær framtid. Det bør også gjøres en reaktiv analyse når det planlegges å bygge en lengre kabel.

Anleggenes funksjonsegenskaper er gjenstand for offentlig rettslig vedtak av systemansvarlig iht. forskrift om systemansvaret §14. Anleggene tillates ikke idriftsatt uten slikt vedtak, ref. veiledning gitt på våre [nettsider](#)¹.

Konsesjonær har ansvaret for å avklare anleggenes funksjonalitetsegenskaper før anleggene settes i bestilling, det vil si i god tid før planlagt idriftssettelse.

Er det spørsmål knyttet til Statnetts høringsuttalelse eller andre forhold det ønskes informasjon om kan saksbehandler Kristin Melander Vie kontaktes på tlf.: eller epost:

Med vennlig hilsen

Harris Utne

Direktør Regionale planer Vest og Sør

¹<https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/soknad-om-idriftsettelse-av-anlegg-fos-14/>