

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Postboks 5091 Majorstua

0301 OSLO

Plan og miljø

Dato: 26.09.2025

Vår ref: 25/01054-2

Deres ref:

Saksbeh.: Edgar Vegge

Telefon: +47 38358506

Svar på høring av regulering av Åsevatnet til Bergesli kraftverk - Kvinesdal kommune i Agder

Vi viser til høring på regulering av Åsevatnet.

Bergesli kraftverk AS har konsesjon etter vannressursloven fra 25.5.2010 og ønsker nå å regulere Åsevatnet aktivt med 50 cm, det vil si 25 cm opp og ned fra nåværende normalnivå. Dette innebærer å heve dagens inntaksterskel med ca. 75 cm, samt sprengte en 30 m lang kanal mellom Åsevatnet og dagens inntakssted. Planen er å regulere vannstanden på vinteren (1/9-30/5), men holde den konstant om sommeren (1/6-30/8). Det blir ingen endringer i minstevannføring.

Hensikten er å minske flomtapet over inntaksdammen, samt gi mulighet til døgnoptimalisering, noe som i praksis vil si å kunne tappe ned når prisene er gode.

Ved lavvann vil den utsprengte kanalen bli synlig over en strekning på ca. 30-40 m ovenfor veibrua.

Ecofact har vurdert konsekvensene for naturmangfoldet. Både for naturtyper og fisk og virvelløse dyr blir påvirkningen ubetydelig.

Vår vurdering

Det blir noe mer variasjon i vannstanden enn før, men reguleringa er beskjedne. Så langt vi kan se er det ingen viktige friluftslivsinteresser, verdifulle naturtyper eller rødlistede arter som blir berørt.

Vi anbefaler at dere setter vilkår for å hindre forurensning under anleggsarbeidet.

Med hilsen

Edgar Vegge
Skog- og miljørådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til: AGDER FYLKESKOMMUNE, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL
Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 ARENDAL