

Sibelco Nordic As
Att: Grete Krognæs Brobakke
Vanylvsvegen 2955
6146 Åheim

Fiskeridirektoratets supplerende uttalelse til etablering av sjøkabel over Stjernesundet i Alta og Loppa kommune

Vi viser til oversendelse datert 10.11.2025.

Saken gjelder

Det planlegges å legge en ny sjøkabel fra Vortebukta på fastlandet til Sibelco sitt anlegg på Stjernøya. Sweco/Sibelco har søkt NVE om behandling av søknaden i «hurtigspor».

NVE mener at søknaden fra Sibelco ikke fyller vilkårene for hurtigspor-behandling, der hovedkriteriet er at tiltaket har «små og avklarte virkninger». NVE har i brev av 11.08.2025 avvist slik behandling med referanse til blant annet Fiskeridirektoratet sin forhåndsuttalelse (datert 07.05.2025) hvor det opplyses om at direktoratet avventer høring fra NVE.

I vår forhåndsuttalelse redegjorde vi for relevante fiskeri- og akvakulturinteresser i området for kabeltraséen, og vi vurderte mulige konsekvenser av tiltaket. Vi viste til at registrerte fiskeri- og akvakulturinteresser er samlet i kartlag i vårt kartverktøy [Yggdrasil](#).

Våre vurderinger

I forhåndsuttalelsen viste vi til registreringer som viser at det drives garn- og linefiske i bakkene på begge sider av Stjernesundet, og at det foregår trållaktivitet i midtre del av sundet. Vi rådet generelt til at nye sjøkabler blir lagt i eksisterende kabeltraséer. Omsøkte kabeltrasé er i grove trekk planlagt lagt i etablerte kabeltraséer over sundet.

Videre viste vi til risikoen for at fiskeredskaper kan feste seg i kabler som blir lagt i sjøen. Konfliktpotensialet er særlig stor i område der det blir fisket med aktive bunnberørende redskaper, eksempelvis rekefiske. For å redusere risikoen for at tråll hekter i kabelen, med påfølgende skade på både kabel og fiskeredskap, tap av fangst og utstyr, og i verste fall havari, må kabelen gjøres overtrålbar. Sannsynligvis er grøfing eller nedspyling av kabel eneste aktuelle avbøtende tiltak.

Vi orienterte også om at legging av kabel i områder hvor det foregår fiske med garn- og line medfører konfliktpotensiale. Det er særlig risiko for at dregger hekter i kabelen, med påfølgende tap av fiskeredskap som blir stående igjen på havbunnen og fortsette å fiske i

lang tid – såkalt spøkelsesfiske. Det er et miljøproblem. For å redusere risikoen må kabelen gjøres mest mulig overfiskbar. Kabelen bør derfor, i så stor grad som mulig, følge bunntopografien og unngå frie heng i vannmassene. Eventuelle lodd/søkke bør være utformet på en slik måte at de ikke danner hefte for fiskeredskaper.

Vedlagt siste oversendelse fra søker er blant annet notat datert 28.10.2025 fra Akvaplan Niva. I kapittel 2 om fiskeri, er fiske med trål i Stjernesundet beskrevet. Her oppsummeres det med at «Med tilsvarende avbøtende tiltak som for eksisterende kabler (grøfting/vekting) ventes ny kabel ikke å medføre ulemper for reketraling i Stjernesundet i driftsfasen. For anlegg og installering av kabelen ventes kun små og kortvarige driftsulemper i form av ferdsselsrestriksjoner rundt leggefartøy.»

Utfordringene med legging av kabel i bakker/områder hvor det foregår fiske med garn og line er ikke omtalt i notatet.

Vedlagt siste oversendelse er også risikovurdering av planlagt tiltak, sist revidert 21.10.2025. I kapittel 3.1 om identifiserte risikomomenter og avbøtende tiltak, kommer det frem (s. 25) at «Sjøkabel skal legges oppå sjøbunnen».

Av konsesjonssøknaden Del 2 om sjøkabelinstallasjon (s. 21), står det at «Etablering av ny kabel vil skje ved bruk av ankerhåndteringsskip med karusell og pick-up arm. Det vil også benyttes ROV for å sikre at kabelen ligger best mulig på sjøbunnen og for presis måling for dokumentasjon til kartleggingsmyndigheten.» Vi kan ikke se at det i dokumentet er spesifikt nevnt at kabelen skal grøftes eller nedspyles.

Oppsummering

Vi opplever at det er sprikende informasjon om hvorvidt det planlegges for grøfting eller nedspyling av kabelen i den delen av traséen som berører reketralfeltet.

Vi kan ikke se at det er oppmerksomhet eller vurderinger rundt utfordringene med etablering av kabel i områder hvor det fiskes med garn og line.

Vi har ikke innvendinger til tiltaket dersom traséen blir lagt i eksisterende kabeltraséer, og kabelen gjøres overtrålbar og overfiskbar.

Avslutning

Vi ber om at våre innspill og råd tas til følge.

Ta kontakt om ved behov for ytterligere opplysninger.

Med hilsen

Tom Hansen
seksjonssjef

Erling Johan Johansen
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.



Mottakerliste:

Sibelco Nordic As

Vanylvsvegen 2955

6146

Åheim

Kopi til:

Finnmark fylkeskommune

Postboks 701

9815

VADSØ

Kystverket

Postboks 1502

6025

ÅLESUND

Nord Fiskarlag

Konrad Klausens vei
4D

8003

Bodø

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Postboks 700

9815

VADSØ

