



NVE

ORKLAND ENERGI VARME AS
Megardsvegen 1
7320 FANNREM

Vår dato: 26.02.2026

Vår ref.: 202604779-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Oversendelse av endret fjernvarmekonsesjon for fjernvarmeanlegg i Orkland kommune

NVE gir Orkland Energi Varme AS tillatelse til endret fjernvarmekonsesjon for tilknytning av ekstern varmeleveranse.

Endringen innebærer at Orkland Energi Varme AS (OEV) kan utnytte ledig effekt fra eksterne damp- og elkjeler til fjernvarmeanlegget.

1 Søknaden

OEV søkte 23.02.2026 om endringer i sin fjernvarmekonsesjon i Orkland kommune, Trøndelag fylke. Formålet med endringen er å utnytte ledig kapasitet fra eksterne damp- og elkjeler til fjernvarmeanlegget.

Det fremgår av søknaden at OEV har behov for økt effekt i fjernvarmeanlegget grunnet revisjonsstans hos nåværende grunnlastprodusent. Ved å etablere en varmeveksler mellom Norsk Kylling AS avdeling Orkland og Furumoen varmesentral kan OEV utnytte ledig kapasitet fra Norsk Kylling AS sine damp- og elkjeler. Det er søkt om ekstern varmeleveranse på 7,5 MW til Furumoen varmesentral. OEV har som vedlegg til søknaden lagt ved avtale med Norsk Kylling.

OEV gjør videre oppmerksom på at firmaet har skiftet navn fra Orkdal Energi Varme AS til Orkland Energi Varme AS. Organisasjonsnummer og adresse er lik som før..

1.1 Mer om tiltaket

OEV skriver at endringen vil gi økt fleksibilitet og leveringssikkerhet ved at man kan benytte elektrisitet til fjernvarmeproduksjon i perioder dette er hensiktsmessig.

OEV skriver at tiltaket ikke krever bygningsmessige tiltak. Det er heller ikke behov for nytt rørsystem. Alt av installasjonsarbeid vil foregå inne i eksisterende varmesentral på Furumoen. OEV vurderer at tiltaket ikke vil berøre andre parter.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

2 NVEs behandling

NVE slutter seg til vurderingen fra OEV om at tiltaket ikke vil berøre andre parter. Vi har av denne grunn ikke sett behov for å høre eller kunngjøre søknaden, jf. energiloven § 2-2.

3 NVEs vurderinger

NVE slutter seg til OEV sine vurderinger om at utnyttelse av ledig kapasitet i eksterne damp- og elkjeler vil gi økt fleksibilitet og leveringssikkerhet i fjernvarmeanlegget. NVE kan ikke se at tiltaket vil gi nevneverdige virkninger for andre parter. Etter vår vurdering er det rasjonelt å gi tillatelse som omsøkt.

3.1 Naturmangfold

Det fremgår av søknaden at tiltaket ikke vil gi virkninger for naturtyper eller sjeldne arter. Standardvilkår om at konsesjonær tar kontakt med aktuelle myndigheter for å avklare arealbruk og naturverdier vil uansett være gjeldende.

Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold, jf. naturmangfoldloven § 8, er vurdert til å være tilstrekkelig. Tiltaket vil ikke berøre vesentlige naturverdier, og det har derfor ikke vært behov for å vurdere §§ 9 og 10 om føre-var-prinsippet og samlet belastning. §§ 11 og 12 om kostnadsdekning og miljøforsvarlige teknikker er gjeldende for utbyggingen.

3.2 Naturfare

Anlegg som konsesjonsbehandles i medhold av energiloven er fritatt kommunal byggesaksbehandling, jfr. SAK10 § 4-3. Kravene i Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 29-5, 29-7 og TEK17, herunder kap. 7 om sikkerhet mot naturpåkjenninger, gjelder likevel for tiltak som behandles etter energiloven. Det følger av PBL § 29-5 at ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det ferdige tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, helse, miljø og energi, og slik at vern av liv og materielle verdier ivaretas. NVE konstaterer at det er tiltakshavers ansvar å sørge for at både anlegget og tredjepart sikres mot naturfare i henhold til TEK17. Dette gjelder både for varmesentraler og fjernvarmenett. For kvikkleire gjelder også krav gitt i NVE sin veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred».

4 NVEs vedtak og vilkår

Med bakgrunn i søknaden og våre vurderinger ovenfor finner NVE at det med hjemmel i Energiloven §5-1 tillatelse til endret konsesjon.

Endringen innebærer at OEV kan etablere varmeveksler for å motta eksterne varmeleveranser på inntil 7,5 MW i Furumoen varmesentral.

NVE har i konsesjonen satt som vilkår at varmesentral og hovedrørnett i hovedsak skal være bygget i samsvar med konsesjonen innen 01.01.2028. Konsesjonær er pliktet å rapportere NVE straks fjernvarmeanlegget er bygget i henhold til fristen.

Konsesjonen er oppdatert med riktig navn for konsesjonær.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Endret konsesjon er oppdatert med vilkår i henhold til dagens praksis. Konsesjonen med kartvedlegg er vedlagt dette brevet, og kan lastes ned på NVEs nettsted for denne saken: www.nve.no/381/A7.

Krav om underretning

NVE pålegger herved konsesjonær å underrette grunneiere/rettighetshaverne og andre berørte som ikke står på kopi i dette brevet om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Kopi av underretningen skal sendes NVE.

Om klage og klagerett

Se vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Erlend Bjerkestrand
seniorrådgiver

Jo Arne Marvik
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

ORKLAND ENERGI VARME AS

Kopimottakerliste:

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION MIDT-NORGE
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
ORKLAND KOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.