



Anleggskonsesjon

Meddelt:

Statnett SF

Organisasjonsnummer: 962 986 633

Dato: 11.03.2026

Varighet: 01.01.2040

Referanse: NVE-202320108-37

Kommune: Ørsta

Fylke: Møre og Romsdal



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 25. august. 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett SF tillatelse til oppgradering av Ørsta transformatorstasjon. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

1. Ørsta transformatorstasjon i Ørsta kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- Et inngjerdet stasjonsområde på 44 000 m² som angitt på kart 1.
- En frittstående transformatorcelle med grunnflate ca. 340 m² og høyde omtrent 12 meter.

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- Transformatorer med øvre spenningsnivå 420 kV eller lavere.
- Utendørs luftisolert koblingsanlegg med spenningsnivå 420 kV eller lavere.
- Reaktivt kompenseringsanlegg med spenning 420 kV.
- Jordslutningsspole med spenning 420 kV.
- Ett stasjonsbygg med grunnflate ca. 352 m² og mønehøyde ca. 7,8 meter.
- En garasje med grunnflate ca. 202 m² og mønehøyde ca. 6 meter.
- Ett administrasjonsbygg med grunnflate ca. 150 m² og mønehøyde ca. 6,3 meter.
- Ett lagerbygg med grunnflate ca. 358 m² og mønehøyde ca. 6,3 meter.
- En frittstående transformatorcelle med grunnflate ca. 283 m² og høyde ca. 11 meter.
- En frittstående reaktorsjakt med grunnflate ca. 287 m² og høyde ca. 11 meter.
- En ca. 2 087 meter lang permanent adkomstvei med bredde ca. 6 meter.
- Nødvendige høyspenningsanlegg.

2. Permanente hjelpeanlegg i Ørsta kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En kai med lengde 12 meter og bredde 7 meter i Sæbø som angitt på kart 2.
- En ca. 110 meter lang permanent vei mellom fylkesveg 655 og kaien. Veibredde skal være omtrent 6 meter.

Etablere følgende anlegg:

- En skredvoll med høyde omtrent 4 meter og lengde omtrent 220 meter, og en grøft med dybde inntil 1 meter og bredde på omtrent 10 meter som angitt på kart 3.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Anleggskonsesjonen er nærmere spesifisert i vedlegg 1 til denne konsesjonen. Vedlegget er unntatt offentlighet etter energiloven § 9-3 jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2 jf. offentlighetslova § 13 første ledd.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart 1, 2 og 3 i vedlegg 2, vedlagt denne konsesjonen.

Punkt 104 i anleggskonsesjon meddelt Statnett SF 05.03.2024, NVE-ref. 202310808-2, bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Anleggene skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og satt i drift innen 3 år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse av anleggene. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Byggtekniske krav

Innenfor denne konsesjonen kan konsesjonær oppføre ny bygningsmasse med en samlet grunnflate på inntil 50 m² innenfor det inngjerdede stasjonsområdet. Ny bygningsmasse kan være frittstående bygning eller tilbygg. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende bygning(er) på stasjonsområdet. Ny bygningsmasse som overstiger 50 m² regnes som en konsesjonspliktig endring.

Konsesjonær skal etablere den nye transformatorcellen i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

6. Skjerme eventuelle forekomster av ålegras

Det skal benyttes siltgardin ved arbeider i sjø i anleggsperioden for å skjerme eventuelle forekomster av ålegras, samt redusere spredning av partikler



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

7. Fremmede arter

Statnett skal kartlegge fremmede arter der det skal gjennomføres arbeider ved Ørsta stasjon. Kartleggingen må skje til egnet tid av året hvor det er mulig å identifisere artene. Statnett skal gjøre en risikovurdering av artene, og iverksette nødvendige tiltak for å hindre negative virkninger for naturmangfoldet som følge av spredning av artene. Det skal brukes fagkyndig kompetanse, og tas utgangspunkt i Miljødirektoratets rapport *Håndtering av løsmasser med fremmede skadelige plantearter og forsvarlig kompostering av planteavfall med fremmede skadelige plantearter*.

8. Hindre avrenning

Statnett skal i anleggsperioden iverksette tiltak for å hindre avrenning til Vielva og Åmdalselva, eksempelvis ved etablering av et midlertidig sedimentasjonsbasseng.

9. Sikring av drikkevann mot forurensning

Statnett skal i samråd med vannverkseier og kommunen avklare hvilke tiltak som må iverksettes for å sikre berørte drikkevannskilder mot forurensning.

10. Rutiner for å varsle grunneiere og beitelag

Statnett skal ha rutiner for dialog og varsling av grunneiere og beitelag om anleggsarbeider.

11. Varsel om støyende anleggsarbeid

Statnett skal etablere system for varsling av særlig støyende anleggsarbeider for beboere og interesser nær tiltaksområdet.

12. Redusere spredning av støv

Statnett skal gjennomføre tiltak for å redusere spredning av støv fra anleggsområdet, herunder etablere anlegg og rutiner for vask av kjøretøy og veier.

13. Sikre allmenhetens tilgang til tursti i Sæbø

Statnett skal iverksette tiltak slik at gang- og sykkelvei gjennom riggområde i Sæbø kan brukes i anleggsperioden.

14. Sikring av anlegget mot naturfare

Det skal gjennomføres planlagte sikringstiltak for å sikre stasjonen mot flom og flom- og sørpeskred.

15. Detaljplan for bygging og riving

Konsesjonær skal utarbeide en detaljplan for bygging av anleggene. I detaljplanen skal konsesjonær beskrive alle arealinngrepene og hvordan landskap og miljø skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen. Anleggene skal bygges og drives i henhold til denne planen.

Planen skal utarbeides i samsvar med [NVEs veileder for detaljplan for energianlegg](#). Konsesjonær skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere.

Detaljplanen skal sendes til NVE, og anleggsarbeidene kan ikke starte før planen er godkjent av NVE.

Ut over det som står i veilederen skal planen inneholde følgende:

- Det skal beskrives hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres for å unngå direkte berøring av steinmuren ved Ørsta transformatorstasjon, som er et kulturminne fra nyere tid.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- Statnett skal vurdere behovet og beskrive eventuelle nødvendige tiltak for å hindre spredning av pollpryd ved gjenbruk av siltgardin.
- Rutiner for dialog og varsling av grunneiere og beitelag om anleggsarbeider, skal beskrives.
- Det skal beskrives hvilke tiltak Statnett skal gjennomføre for å begrense påvirkningen på beitedyr i anleggsperioden.
- Det skal beskrives hvordan gang- og sykkelveien gjennom riggområdet i Sæbø skal legges om, slik at stisystemet i området opprettholdes i anleggsperioden.
- Planlagte tiltak får å håndtere støy i anleggsfasen, basert på Miljødirektoratets veileder M-2061, herunder system for varsling av særlig støyende anleggsarbeider, skal beskrives.
- Aktuelle tiltak for å redusere støv i anleggsfasen, skal beskrives, herunder rutiner og anlegg for vask av kjøretøy og vei for støv. Vurdering av tiltak skal gjøres ut fra kapittel 6 i *Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520/2012)*.
- Det skal beskrives endelig utforming av tiltak for å hindre avrenning til Vielva og Åmdalselva, eksempelvis ved etablering av midlertidig sedimentasjonsbasseng.
- Tiltak for å sikre drikkevannskildene i anleggs- og driftsperioden mot forurensning skal beskrives, inkludert risikoreduserende tiltak og tiltak som skal iverksettes dersom forurensning inntreffer.
- Eventuell belysning på kaianlegget i Sæbø bør redusere lysforurensning på omkringliggende områder i den grad det er mulig. Valg av lyskilde skal beskrives i detaljplanen.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Inga Katrine Johansen Nordberg
direktør

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.