

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 11.06.2024

Vår ref.: 202410316-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Høring av søknad om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Strandfossen i Glomma i Elverum kommune, Innlandet fylke

NVE har mottatt en søknad fra Hafslund ECO Vannkraft AS om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet ved redusert minstevannføring på 5 m³/s for Strandfossen dam. Dette er planlagt i perioden 16.09.2024 – 31.10.2024. Varmekablene i en flomluke er ute av funksjon og dette må utbedres for å sikre en avledning av vann ved isproblemer i kraftverket. Under arbeidet må lukegropa være tørr og minstevannføringen slippes gjennom bunnluke/fiskepassasje på østsiden, med en maksimal kapasitet på 5 m³/s.

Søknaden er lagt ut på NVEs nettside: www.nve.no/9432/V.

Etter NVEs vurdering er ikke saken så omfattende at det kreves kunngjøring og bred offentlig høring. Søknaden om midlertidig tillatelse sendes derfor bare på begrenset høring til Elverum kommune, Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet. NVE ønsker tilbakemeldinger knyttet til momentene i søknaden. Vi ønsker også tilbakemelding dersom dere mener det er andre interessenter som bør få mulighet til å uttale seg.

Eventuelle kommentarer kan sendes på e-post til uttalelse@nve.no. Merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202410316 i emnefeltet.

Frist for innsending av høringsuttalelse er:

09.08.2024

Med hilsen

Brit Torill Haugen
fagleder

Oscar Østvold
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Mottakerliste:

Elverum kommune
STATSFORVALTEREN I INNLANDET
INNLANDET FYLKESKOMMUNE

Kopimottakerliste:

Hafslund Kraft AS