

ELVIA AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Vår dato: 09.04.2024

Vår ref.: 202302814-27 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler:

Eirik Fosnes

22959037/efos@nve.no

Tillatelse til å la eksisterende oljekabel bli liggende i bakken

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Elvia AS tillatelse til å la en eksisterende 47 kV oljetrykkskabel mellom Brogata og Kråkerøy bli liggende i bakken.

Vedtak

NVE gir i medhold av energilovforskriften § 9-4 dispensasjon fra kravet i energilovforskriften § 3-5 d om at nedlagte anlegg skal fjernes, og gir tillatelse til at en 1,6 km eksisterende kabel blir liggende i bakken. Kabelen skal tømmes for olje og plomberes.

Begrunnelsen for vedtaket ligger i kapittel 4 i notatet «bakgrunn for vedtak». Notatet «Bakgrunn for vedtak» av i dag og kart som viser tiltakene er tilgjengelig på NVEs nettsider www.nve.no/14019/A.

Kabelen som blir liggende igjen i grunn er vist med grønt i vedlegg til denne tillatelsen.

Vilkår

Elvia må ha oversikt over, og ha kart som viser kabelens plassering, selv om kablene ikke er i bruk. Kabelen er fortsatt Elvias ansvar, og dersom det blir behov for å fjerne den på et senere tidspunkt er det Elvia som er ansvarlig for dette.

Dersom det i anleggsperioden viser seg at det er mulig å fjerne kabelen enklere enn først antatt, skal det gjennomføres og informasjon skal sendes til NVE.

Klage

Denne tillatelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.



Med hilsen

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

ELVIA AS

Kopimottakerliste:

ELVIA AS - Mikael Zander



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.