



NVE

HAFSLUND KRAFT AS
Postboks 1098
2605 LILLEHAMMER

Vår dato: 01.10.2025

Vår ref.: 202519486-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement for Hunderfossen kraftverk i Lillehammer og Øyer kommune, Innlandet fylke

Vi viser til søknad av 26.09.2025 om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet ved å tappe 0,5 m under laveste regulerte vannstand (LRV) ved dam Hunderfossen. Først i brevet finner du NVEs vedtak med tilhørende vilkår. Deretter kan du lese om tiltaket og NVEs begrunnelse for vedtaket.

NVEs vedtak

NVE gir tillatelse til at Hafslund Kraft kan fravike manøvreringsreglementet ved å tappe 0,5 m under laveste regulerte vannstand (LRV) ved dam Hunderfossen i inntil 5 dager i perioden 20.10.2025–15.11.2025. Vedtaket er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

NVE stiller følgende vilkår

- Kravet til minstevannføring skal overholdes.
- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Influensområdet skal inspiseres for å samle opp ev. fisk som havner i avstengte kulper.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV. Det skal meldes fra til NVE når tiltaket er gjennomført.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Det følger av punkt 4.4 i NVEs retningslinjer av 12.02.2024 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin.
- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Vi ber om at Hafslund Kraft kontakter kommunene for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunenes nettsider.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- NVE forutsetter at Hafslund Kraft har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

I NVEs vedtak av 29.08.2025 (NVE saksnr: 202515506-5) fikk Hafslund kraft tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet ved å tappe 0,5 m under LRV ved dam Hunderfossen i perioden 08.09.2025–12.09.2025 og inntil 5 dager i perioden 29.09.2025–20.10.2025. Dette for å utføre nødvendig vedlikehold av flomluke 6.

Under vedlikehold av flomluke 6 ble det oppdaget at det også var behov for vedlikehold av luke 4. Hafslund kraft søker derfor om ny tillatelse til å senke vannstanden under LRV i inntil 5 dager i perioden 20.10.2025-15.11.2025.

Hafslund Kraft opplyser at kravet til minstevannføring som oppgitt i manøvreringsreglementet av 02.07.1976 skal overholdes mens tiltaket gjennomføres.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang og at lokale myndigheter fikk tilsvarende søknad om senkning av vannstand på høring sommeren 2025, har vi ikke funnet behov for en høring, jf. vannressursloven § 24 andre ledd bokstav a.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til å fravike et manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

NVE vurderer det som nødvendig å tillate en ny periode for nedsenkning av vannstand under LRV for å utføre vedlikehold av flomluke 4. Høringspartene hadde ikke innvendinger til tilsvarende tiltak som fikk tillatelse 29.08.2025 foruten viktigheten av gradvis nedtapping og gjenoppfylling. Hafslund kraft opplyser at vannstanden skal endres gradvis og minstevannføring skal overholdes. De opplyser også at det ikke ble observert tørrlagte gyteområder oppstrøms Hunderfossen ved den første nedsenkningen av vannstanden 8.-12. september. NVE vurderer at med gitte vilkår vil nedsenkningen ikke utgjøre en stor fare for viktige miljøinteresser på strekningen. Vi kan heller ikke se at det er noen andre allmenne interesser som blir vesentlig påvirket av tiltaket.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og nødvendig for å fullføre pågående vedlikehold- og reparasjonsarbeid. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVEs oppsummering og konklusjon

NVE vurderer at nedsenkningen ikke utgjør noen stor fare for viktige miljøinteresser på strekningen, gitt at vilkår overholdes. Vi kan heller ikke se at det er noen andre allmenne interesser som blir vesentlig påvirket av tiltaket.

NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til at Hafslund Kraft kan fravike manøvreringsreglementet ved å tappe 0,5 m under laveste regulerte vannstand (LRV) ved dam Hunderfossen i inntil 5 dager i perioden 20.10.2025–15.11.2025.

Med hilsen

Ylva Bencze Rørå
fagleder

Martina Halhjem Grøttå
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

HAFSLUND KRAFT AS

Kopimottakerliste:

Lillehammer kommune
ØYER KOMMUNE
STATSFORVALTEREN I INNLANDET
INNLANDET FYLKESKOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.