

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
Norway

ADRESSE
Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

PHONE
+47 24 06 70 00

FAX
+47 24 06 70 01

INTERNET
WWW.STATKRAFT.NO

EMAIL
post@statkraft.com

VÅR REF
201900661-4

LABEL_STEDDATO
Gaupne , 11.09.2025

SØKNAD OM MIDLERTIDIG TILLATELSE - SENKING AV HOLBUVATN UNDER LRV

Statkraft søker med dette om dispensasjon fra manøvreringsreglementet for Aura til Lilledalsvassdraget (Fastsatt ved kgl. Resolusjon 31. juli 1953), til å fravike laveste regulerte vannstand (LRV) for Holbuvatn forbindelse med nødvendige undersøkelser av dam Holbuvatn.

Holbuvatnet reguleres mellom HRV 793,1 og LRV 777,4 (lokale høyder).

I forbindelse med revurdering av dam Holbuvatn, samt hovedtilsyn av Aura vannvei, jfr damsikkerhetsforskriftens § 7.5, er det behov for vannsideinspeksjon av dammen, tappeluken til dammen og inntaksluken til Aura kraftverk. Vi får til en god adkomst og mulighet for visuell kontroll ved å tappe ned magasinet til ca 0,5 m under LRV. Denne perioden er valgt da det vanligvis er lite vannføring inn i Holbu. Statkraft er avhengige av at det ikke er for stort tilsig for å klare å holde vannet unna områdene som skal inspiseres.

Statkraft ønsker derfor å tappe ned magasinet i en kort periode i uke 39-2025. Vi anslår at vi vil ha behov for å holde vannstanden under LRV i mindre enn 48 timer. Nedtappingen vil skje sakte, og det er vurdert til at det ikke vil være fare for stranding av fisk. Vi mener at andre frilufts- og miljøinteresser ikke vil være berørt av en nedtapping i en så kort periode. Vi viser ellers til vår søknad om senkning av Holbumagasinet under LRV datert 10.8.2006 og NVEs tillatelse datert 15.8.2006 (NVE 200602733-2 ktv/sbi). Samt vår søknad datert 24.05.2013 og NVEs tillatelse (201303590-5 kv/maca).

Vi håper søknaden kan prioriteres

Vennlig hilsen
Mari Langehaug, Statkraft Energi AS

ANSVARLIG
Mari Langehaug

TLF
004790511721

E-PSOT
Mari.Langehaug@statkraft.com

SIDE
1/1