

Melding om sikring av konsesjonspliktige anlegg

Melding om sikringstiltak for konsesjonspliktig anlegg etter kraftberedskapsforskriften § 5-9, 1. ledd – jf. § 5-2 Klasser

Fyll inn i de grå feltene og signer skjemaet. Meldingen stiles til beredskapsseksjonen i NVE.

Anleggets navn og type (jf. kbf § 5-2) Kaggefoss Kraftverk

I Modum kommune i Buskerud fylke

Anleggets eier: Å Energi Vannkraft AS	Organisasjonsnummer: 882 973 972
Anlegget drives av (dersom annen enn eier):	Organisasjonsnummer:
Kryss av for det som planlegges: x Nybygg x Ombygging/ endring Utvidelse (spesifiser): Eventuell kommentar:	
Fyll ut for den (de) aktuelle type anlegg	
Kraftstasjon Samlet generatorytelse (MVA) etter ferdigstillelse: Installert 101 MVA Tilgjengelig vinterytelse 101 MVA/MW Mulighet for øydrift: Ja Evne til oppstart på spenningsløst nett Ja Eventuell kommentar: Ca 90 MW under optimale forhold og fallhøyde.	
Transformatorstasjon og / eller omformerstasjon Samlet ytelse (MVA) for hvert omsetningsforhold når ferdig: 132 kV/kV Eventuell kommentar: 132 kV/kV Eventuell kommentar: 132 kV/kV Eventuell kommentar: 132 kV/kV Eventuell kommentar: Total ytelse:	
Selvstendig koblingsstasjon 132 kV Antall avganger: Eventuell kommentar: Generatoravganger. Se også eget skjema fra Glitre Nett	
Ledning /kabel Spenning: 9kV Lengde: 160 Type (land, sjø, AC, DC):AC Spenning: 9kV Lengde: 172 Type (land, sjø, AC, DC):AC Spenning: 9kV Lengde: 184 Type (land, sjø, AC, DC):AC Spenning: 9kV Lengde: 196 Type (land, sjø, AC, DC):AC Eventuell kommentar: Eventuell kommentar: Eventuell kommentar: Eventuell kommentar:	
Fjernvarmeanlegg Samlet installert effekt: Eventuell kommentar:	
Tidsplaner: Anlegget antas påbegynt dato: 2025, Anlegget antas satt i drift dato: 2026/2027 Eventuell kommentar:	
Andre opplysninger:	
Kontaktperson for anlegget: Navn: Stein Ødegaard Tittel: Prosjektleder Telefon: 90199175 E-postadresse: stein.odegaard@aenergi.no,	
Erklæring Etter vår vurdering skal anlegget plasseres i etter kraftberedskapsforskriftens § 5-2. Vi erklærer Å Energi Vannkraft AS at vi har foretatt en risikovurdering etter kraftberedskapsforskriften § 5-8 vil bygge, sikre og drifte anlegget etter kraftberedskapsforskriftens krav til denne klasse.	

Underlagt taushetsplikt etter energiloven § 9-3 – jf. kbf § 6-2
Unntatt fra innsyn etter offentleglova § 13. 1. ledd
(når meldingen er ferdig utfylt)

Drammen

18.12.23

Å Energi Vannkraft AS

.....
Sted

.....
Dato

.....
Firmanavn

.....
Adresse

.....
Ansvarlig underskrift