

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT  
NVE

Saksbeh./tlf.nr.: Kari Eika/41544503  
Deres ref./Deres dato: /

Postboks 5091 Majorstua  
0301 OSLO

Vår ref.: 20/00410-38  
Vår dato: 08.12.2021

## Ny 420 kV-forbindelse Blåfalli - Gismarvik. Kostnadseffekt fra tilleggssøknad

NVE ber Statnett gjøre rede for hvilke effekter de ulike endringene i tilleggssøknad fra oktober 2021 har på prosjektets kostnadsestimater.

Kostnadskonsekvens av nye/justerte trasealternativ:

1.0B2 sammenliknet med 1.0B	- Liten effekt, ligger innenfor usikkerhet i tallene
1.0C2 sammenliknet med 1.0C	- Liten effekt, ligger innenfor usikkerhet i tallene
1.52 sammenliknet med 1.5	- Reduksjon 7-9 MNOK
1.F2 sammenliknet med 1.6	- Økning ca. 2 MNOK
1.0G2 sammenliknet med 1.0G	- Liten effekt, ligger innenfor usikkerhet i tallene
1.0G3 sammenliknet med 1.0G	- Liten effekt, ligger innenfor usikkerhet i tallene

Kostnadskonsekvens av endringer i Gismarvik transformatorstasjon:

Økt erverv av areal	1 – 1,5 MNOK
Grunnarbeider, infrastruktur og utenomhusarbeider for tilleggsareal	25 – 27 MNOK
Bygninger, økt areal	5-6 MNOK
Samleskinner inkl. fundamenter for 4 ubestyrkede felt	7-9 MNOK

Med vennlig hilsen

Kari Eika  
BPP-Prosjektledelse BPP