

EVINY FORNYBAR AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Vår dato: 25.06.2026

Vår ref.: 202614074-3 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: 1051-1264738543-125404

NVE gir forlenget tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for magasin Smalavatn i Haugsdalsvassdraget i Masfjorden og Modalen kommuner, Vestland fylke

Vi viser til søknad av 18.06.2026 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Smalavatnet i Haugsdalsvassdraget i Masfjorden og Modalen kommuner. Søknaden gjelder en utvidelse av fraviksperioden gitt i vedtak av 28.05.2026 (NVE ref. 202609343-4).

NVEs vedtak

NVE gir Eviny Fornybar AS tillatelse til å senke vannstanden i Smalavatn til kote 800, tilsvarende 3 meter under LRV, med varighet i inntil to uker. Tillatelsen gjelder utover den allerede gjeldende tillatelsesperioden, men ikke lenger enn til 20.07.2026.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

NVE stiller følgende vilkår

- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV. Det skal meldes fra til NVE når tiltaket er gjennomført, med referanse til sak 202614074 til nve@nve.no.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Det følger av punkt 4.4 i NVEs retningslinjer av 12.02.2024 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin.
- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Vi ber om at Eviny Fornybar AS kontakter kommunene samt



Bergen og Hordaland Turlag for å legge ut informasjon om tiltaket på deres nettsider.

- NVE forutsetter at Eviny Fornybar AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

Eviny søker om at fravik fra manøvreringsreglementet for Haugsdalsvassdraget, gitt i vedtak av 28.05.2026, for perioden 01.06.2026 – 30.06.2026, forlenges frem til 20.07.2026. Behovet for en forlenget fraviksperiode skyldes sen avsmelting i fjellet og relativt store tilsig som har ført til at det ikke har vært mulig å senke magasinet så raskt som omsøkt. En medvirkende årsak er begrenset tappekapasitet ut fra magasinet.

NVE ga opprinnelig Eviny Fornybar AS tillatelse til å senke magasin vannstanden i magasinene Meinshemdevatn og Smalavatn for å installere automatisk måleutstyr med timeoppløsning, i tråd med NVEs krav. Magasinene reguleres etter manøvreringsreglementet for Haugsdalsvassdraget, fastsatt ved kgl.res. 08.02.1980. Eviny opplyser at tiltaket er gjennomført som planlagt for Meinshemdevatn. Søknaden gjelder derfor kun forlenget fraviksperiode for Smalavatn frem til 20.07.2026. Det er behov for å senke vannstanden til kote 800, tilsvarende 3,0 meter under LRV.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Statsforvalteren i Vestland uttaler i pr. telefon 22.06.2026 at de er informert om behovet for en forlenget senkingsperiode for magasin Smalavatn. I likhet med deres tidligere uttalelse vurderer de at tiltaket er nødvendig og med begrensede konsekvenser for biologisk mangfold.

NVEs vurdering

NVE vurderer forholdene til å være tilsvarende like som i vedtaket av 28.05.2026.

NVE kan gi tillatelse til å fravike et manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Søknaden er begrunnet i at det skal etableres automatisk registrering av magasin vannstand med timeoppløsning for innrapportering til NVE som skal erstatte dagens manuelle avlesninger. Samtidig med disse arbeidene vil det også bli utført innmåling av tappetunnelens innløp og kontrollmålinger av laveste innløpstørskel. For å kunne utføre arbeidet er det nødvendig å senke magasinet ned mot laveste innløpstørskel



mot tappetunnelene som ligger lavere enn LRV, for å sikre at målingene dekker hele reguleringsområdet.

Eviny Fornybar opplyser at virkningen av den midlertidige senkningen vurderes som liten for fisk og andre organismer. Tiltaket vil gjennomføres utenom gytesesongen og etter klekking. Selv om magasinet senkes under LRV vil det fortsatt være tilstrekkelig vann igjen til at fisk og andre organismer vil klare seg frem til vannstanden igjen kommer over LRV. Nedtappingen vil ifølge Eviny foregå gradvis for å minimere risiko for stranding av fisk. NVE merker seg at Statsforvalteren i Vestland ikke regner med at tiltaket vil få nevneverdige konsekvenser for fisk eller annet biologisk mangfold, og har således ingen merknader til den utvidede fraviksprioriteten.

Magasinet ligger i et høyfjellsområde uten kjent erosjonsproblematikk. For allmennheten vil effekten være liten, da en begrenset nedtapping i liten grad vil forsterke det visuelle inntrykket.

Av hensyn til fisk og bunndyr understreker NVE viktigheten i at en nedtapping av magasinet foretas gradvis, og at perioden med vannstand under LRV holdes så kort som mulig. Under denne forutsetningen, kan ikke NVE se at tiltaket vil få negative konsekvenser for kjente allmenne interesser. NVE har gjort søk i Naturbase og Artskart den 26.05.2025. Ingen naturtyper eller rødlistede arter som kan bli berørt av tiltaket er registrert i området. NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og nødvendig for å imøtekomme NVEs krav til vannstandsmåling i reguleringsmagasiner. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

NVEs oppsummering og konklusjon

NVE legger til grunn at senkningen av magasin Smalavatn gjennomføres effektivt og uten unødige opphold, innenfor en periode på maksimalt 2 uker. Etter NVEs vurdering ligger de negative konsekvensene innenfor det som kan aksepteres, sett at tiltaket er midlertidig og nødvendig for sikker og forsvarlig drift av anlegget. Vi mener at den omsøkte senkningen av magasinet ikke er til vesentlig skade for miljøet eller andre allmenne interesser.

NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til at Eviny Fornybar AS kan senke magasin vannstanden i Smalavatn til kote 800, tilsvarende 3 meter under LRV, med varighet i inntil to uker. Tillatelsen gjelder utover den allerede gjeldende tillatelsesperioden, men ikke lenger enn til 20.07.2026.

Med hilsen

Oscar Østvold
fagleder

Heidi Kannick
seniorkonsulent



Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

EVINY FORNYBAR AS

Kopimottakerliste:

Modalen kommune

MASFJORDEN KOMMUNE

BERGEN OG HORDALAND TURLAG

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

VESTLAND FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.