



NVE

ÅLESUND KOMMUNE

Postboks 1521

6025 ÅLESUND

Vår dato: 13.05.2026

Vår ref.: 202515274-15 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler: Herman Lange

Johnsen, herj@nve.no, 22 95 98 27

NVE gir tillatelse til elektriske anlegg for å forsyne nytt vannverk med strøm

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Ålesund kommune konsesjon for å bygge, eie og drive to om lag 500 meter lange jordkabler og fire transformatorer for å forsyne en råvannspumpestasjon til et nytt vannverk med strøm. Anleggene ligger i Ålesund kommune i Møre og Romsdal. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse (anleggskonsesjon) av i dag. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/25983/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt dere til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Ålesund kommune har fått pålegg fra Mattilsynet om å etablere redundant vannforsyning for sentrale deler av kommunen og arbeider med etableringen av et nytt vannverk med Brusdalsvatnet som vannkilde. Det nye anlegget vil også kunne forsyne Sula, Giske og deler av Ellingsøy kommuner med vann. Vannverket vil bestå av flere deler, blant annet en råvannspumpestasjon med tilhørende inntaksledninger og et rentvannsanlegg. Plasseringen av det nye vannverket er vist i kart 1.

Ålesund kommune skriver at det stilles strenge krav til driftssikkerhet og oppetid for vannverket og at det derfor må etableres med sikker strømforsyning fra reserveaggregat. Kommunen skriver at særlig råvannspumpestasjonen er kritisk da utfall av denne vil medføre stans i vannforsyningen. Råvannspumpestasjonen er plassert i et villastrøk ved Brusdalsvannet og Ålesund kommune skriver at det på grunn av støy ikke er ønskelig med et reserveaggregat i dette området. De ønsker derfor å forsyne råvannspumpestasjonen med strøm fra både reserveaggregat og permanent strømforsyning i rentvannsanlegget.

Ålesund kommune søkte derfor 10. februar 2026 om konsesjon for å etablere elektriske anlegg for å forsyne råvannspumpestasjonen med strøm. Ålesund kommune søker om to transformatorer med ytelse 400/1 000 V, og ytelse 0,315 MVA per transformatorer, i bygget til rentvannsanlegget og to tilsvarende transformatorer i bygget til råvannspumpestasjonen. Kommunen opplyser at

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat


rentvanns- og råvannsanlegget er plassert på inngjerdete områder med adgangskontroll. Mellom de to byggene søker de om å etablere to jordkabler langs Rødsetvegen med spenning 1000 V og lengde om lag 500 meter. Langs Rødsetvegen vil jordkablene legges i OPI-kanal sammen med øvrige kabler som er nødvendige for å etablere vannverket.

Ålesund kommune har avklart grensesnitt og teknisk løsning med nettselskapet Linja AS som er områdekonsesjonær. Alle berørte eiendommer og naboer er videre orientert om tiltaket i forbindelse med byggesøknaden om å etablere ledninger i Rødsetvegen.



Kart 1: Plassering av nytt vannverk i Ålesund kommune vist ved blå avlang sirkel. Kilde: Ålesund kommunes konsesjonssøknad.

Den omsøkte kabeltraseen er vist i kart 2.



Kart 2: Omsøkt kabeltrasé langs Rødsetvegen. Kilde: Ålesund kommunes konsesjonssøknad.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVEs behandling av søknaden

Olje- og energidepartementet, nå Energidepartementet, lanserte 19. april 2023 «Handlingsplan for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet». Ett av tiltakene er et hurtigspor for konsesjonsbehandling av enkle og godt forberedte søknader om nettanlegg. Innføringen av hurtigsporet innebærer at NVE i større grad prioriterer å sikre rask behandling av godt forberedte søknader med små virkninger for allmenne og private interesser.

NVE bekreftet 17. februar 2026 at konsesjonssøknaden til Ålesund kommune tilfredsstilte kravene til hurtigsporet. Dette innebærer at NVE mener det ikke er behov for å gjennomføre egen offentlig høring av søknaden, jf. energiloven § 2-1.

NVEs vurdering av søknaden

Leveringsplikt

Linja er områdekonsesjonær i området der Ålesund kommune har søkt om å etablere de planlagte nettanleggene og har leveringsplikt etter energiloven § 3-3. Dette innebærer at de i utgangspunktet skal bygge og drive elektriske anlegg innenfor det geografiske området områdekonsesjonen gjelder for. Tilknytningspunktet er som hovedregel klemme på husvegg hos kunde, innføring gjennom grunnmur eller et annet hensiktsmessig punkt innenfor kundens eiendom. Det finnes likevel enkelte tilfeller hvor det kan være grunnlag for å avvike fra hovedregelen. NVE praktiserer at kunder kan ha egne anlegg dersom det er en god begrunnelse for hvorfor det er hensiktsmessig at kunden eier anlegget selv, i første rekke er dette tekniske behov. Eksempler vil være der det benyttes uvanlige komponenter eller spenningsnivåer, eller at kunden har behov for å styre anlegget selv. Andre grunner kan være at det er nødvendig å gjøre hyppige endringer av anlegget, eller at anleggets plassering gjør at tilgang er krevende for områdekonsesjonær.

Ålesund kommune beskriver viktigheten av å ha dubleret forsyning til råvannspumpestasjonen da den utgjør en kritisk del av vannverket. De ønsker ikke å plassere reserveaggregatet i råvannspumpestasjonen grunnet støy til nærliggende boliger. Kommunen vil heller etablere dette i rentvannsanlegget som er plassert på et inngjerdet og låst område med adgangskontroll. Dette gir behov for å etablere en jordkabel mellom de to anleggene. Kommunen ønsker derfor at Linja leverer strøm til rentvannsanlegget og at de etablerer to jordkabler herfra til råvannspumpestasjonen. Jordkablene vil i all hovedsak etableres i støpt OPI-kanal sammen med øvrige ledningsanlegg som uansett skal bygges i forbindelse med etableringen av vannverket.

Ålesund kommune har forelagt planene sine for Linja. En uttalelse fra Linja er lagt ved som vedlegg til konsesjonssøknaden. Linja skriver at det omsøkte nettanlegget ligger bak overbelastningsvernet i rentvannsanlegget og at de ikke har noen rolle for det planlagte nettanlegget utover deres ansvar for tilsyn gjennom Det lokale eltilsyn. Videre bemerker de at ansvaret for anlegget påhviler eier og at det ikke kan benyttes til å forsyne andre nettkunder. De skriver også at de har forståelse for at kommunen vil plassere reserveaggregatet i rentvannsanlegget. Linja har ingen innvendinger til de omsøkte anleggene under forutsetning av at punktene de tar opp i uttalelsen blir ivarettatt.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVE mener det i denne saken er akseptabelt at Ålesund kommune selv eier de omsøkte elektriske anleggene. Selv om de konsesjonsgitte elektriske anleggene er standardkomponenter anser NVE det ikke som hensiktsmessig at nettselskapet skal eie forsyningsanlegg bak grensesnittet mellom nettselskapet og vannverket til Ålesund kommune. NVE legger også til grunn at jordkablene ikke forsyner andre kunder.

Virkninger for allmenne og private interesser

NVE legger til grunn at Ålesund kommune har prosjektert de omsøkte elektriske anleggene etter de tekniske behovene til vannverket og har ikke gjort nærmere vurderinger av dette.

NVE mener virkningene for allmenne og private interesser i denne saken vil være knyttet til anleggsfasen da naboer og brukere av Rødsetvegen kan oppleve ulemper som støy og redusert fremkommelighet når anleggene bygges. De negative virkningene vil imidlertid være forbigående. I driftsfasen, mener NVE anleggene ikke vil medføre negative virkninger for omgivelsene. NVE vurderer at de samlede virkningene som følge av tiltaket er begrensete.

Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I denne saken vurderer NVE at tiltaket ikke har virkninger for naturmangfold.

Konklusjon

NVE mener at fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn ulempene. NVE gir derfor Ålesund kommune konsesjon etter energiloven for å bygge, eie og drive de omsøkte elektriske anleggene. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen, NVE-ref. 202515274-16.

Orientering av grunneiere, rettighetshavere, naboer og gjenboere

NVE ber om at Ålesund kommune så snart som mulig sender dette brevet til berørte grunneiere, rettighetshavere, naboer og gjenboere. Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom forstås som eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12.

NVE ber om at Ålesund kommune sender en bekreftelse på utsendelsen av brevet med opplysning om dato for utsendelsen.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Herman Lange Johnsen
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Mottakerliste:

ÅLESUND KOMMUNE

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL

Møre og Romsdal fylkeskommune

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION MIDT-NORGE

TELENOR NORGE AS

Grunneiere/rettighetshavere

Naboer/gjenboere

LINJA AS

ÅLESUND KOMMUNE - Marthe Therese Strømme

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.