

STATKRAFT ENERGI AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 31.05.2022

Vår ref.: 202206178-4

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik av manøvreringsreglement for vatn 1012 i Ulla-Førre - Suldal kommune, Rogaland

Vi viser til søknad av 14.3.2022 fra Statkraft Energi AS om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Vatn 1012 i Ulla-Førre-systemet.

Søknaden

Vi gjengir følgende fra søknaden:

«Søknad om midlertidig fravik fra manøvreringsreglement ble sendt 03.06.2021 og godkjent av NVE 16.08.2021 (202110186-6).

På grunn av kort sesong og at betongarbeider ville ta lengre tid enn først antatt ble det besluttet å utsette tiltaket til 2022. Ingen forutsetninger har endret seg siden sist med unntak av at det søkes om noe lengre tid for fravik for å sikre at prosjektet blir ferdigstilt før snøen kommer.

Når det gjelder bakgrunnen for søknad om fravik viser vi til søknaden fra 03.06.2021, den er gjengitt i sin helhet nedenfor. Endringer i ny søknad sammenlignet med søknad fra 03.06.2021:

«Ny søknad datert 14.03.2022»

- *Fravik fra minstevannføring fra vatn 1012 i perioden: 11. juli – 30. september 2022*
- *Tillatelse til å senke Vatn 1012 til kote 1009 (LRV-70cm) i inntil 2 uker i perioden: 11. juli til 30. september 2022*

«Gammel søknad datert 03.06.2021»

- *Fravik fra minstevannføring fra vatn 1012 i perioden: 16. august – 30. september 2022*
- *Tillatelse til å senke Vatn 1012 til kote 1009 (LRV-70cm) i inntil 2 uker i perioden: 16. august til 30. september 2022*

Det er ikke avdekket forhold som endrer vurderingen av berørte interesser. Her viser vi til vurderingen som ble gjort i forbindelse med søknaden i 2021.

Statkraft sin søknad datert 03.06.2021

(...)



Vatn 1012 ligger like vest for Oddatjørndammen i Suldal kommune. Fra sperredammen ved utløpet av Vatn 1012 er vannet ledet i en kulvert under veien til Blåsjømagasinet og renner ut i Oddaåna som igjen renner ut i Ulladalsåna ved Øvre Moen. Ulladalsåna er overført til Sandsavatn og inngår i dagens Ulla-Førre utbygging.

Pumpe 1012 pumper vann fra Vatn 1012 til Blåsjø i rør som går gjennom øvre veitunnel og til steinbruddskanten mot Blåsjømagasinet. Statkraft planlegger utskiftning av kulverten ved utløpet av Vatn 1012 ettersom den er i dårlig forfatning. Det er planlagt at arbeidene skal utføres i perioden august-oktober 2021.

(...)

Det vises til kongelig resolusjon av 28. mai 2004 med tillatelse til overføring av vatn 1012 til Blåsjø. «Fra sperredammen ved utløpet av vann kote 1012 skal det slippes en minstevannføring på 25l/s i perioden 1. juli til 30. september. Dersom tilsiget til vann kote 1012 er mindre enn fastsatt minstevannføring slippes det naturlige tilsiget». Vilkåret er gitt som avbøtende tiltak for redusert landskapsopplevelse. LRV er satt til 1009,7 moh.

(...)

Statkraft Energi AS søker med dette om tillatelse til å kunne fravike minstevannføringspålegget fra Vatn 1012 i perioden 11. juli til og med 30. september 2022 i forbindelse med anleggsarbeid relatert til ny kulvert gjennom vegfylling nedstrøms vatn 1012.

Statkraft Energi AS søker med dette om tillatelse til å gå 70 cm under LRV på Vatn 1012 med en varighet på 2 uker i perioden 11. juli til og med 30. september 2022 i forbindelse med anleggsarbeid relatert til ny kulvert gjennom vegfylling nedstrøms vatn 1012 og tiltak på sugerør til Pumpe 1012.»

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt, men sendt til kommunen, fylkeskommunen og statsforvalteren. Vi mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette. NVE har mottatt følgende uttalelser:

Statsforvalteren i Rogaland uttaler følgende i brev av 4.5.2022:

«Statsforvalteren ga uttale til samme søknad i 2021, jf. e-post av 28.06.21, hvor vi påpekte at det må stilles vilkår om gradvis nedtapping for å unngå stranding av fisk. Vi ber om at dette hensynet tas inn i vurderingen av ny søknad.

I søknad for 2022 søkes det om en måned lenger periode med fravik fra minstevannføring, med oppstart fra 11. juli. Senking av LRV i vann 1012 søkes også om å kunne gjennomføres fra 11. juli. Dette vil redusere landskapsopplevelsen i området i ytterligere en måned, og vi ber i den sammenheng NVE om å vurdere det reelle behovet for denne utvidelsen. Dersom det reelle behovet er til stede, vurderer vi det som formålstjenlig at arbeidene gjennomføres i en engang nå i 2022.

Dersom blakking av vann kan medføre fare for forringelse av produksjonsområder for fisk, ber vi NVE vurdere behov for å stille krav om siltgardin eller tilsvarende for å begrense spredningen av partikler fra arbeidene.



Vi legger til grunn at det ikke er fisk i bekkestrekning som blir berørt, jf. opplysninger i søknad.

Statsforvalteren har ellers ingen merknader til omsøkt tiltak.»

NVEs vurdering

Gjeldende manøvreringsreglement for Ulla-Førre (Vatn 1012) er fastsatt ved kgl. res. av 1.9.2017. Reglementet angir LRV og HRV til henholdsvis 1009,7 og 1012,2, samt at det skal slippes en minstevannføring på 25 l/s i perioden 1. juli til 30. september fra sperredammen ved utløpet av Vatn 1012. Statkraft søker nå om å fravike reglementet i forbindelse med planlagt vedlikehold.

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

I søknaden opplyser Statkraft at tiltaket ble utsatt (fra 2021) på grunn av kort sesong og at betongarbeidene ville ta lengre tid enn først antatt. De søker nå om en lengre avviksperiode for å sikre at prosjektet blir ferdigstilt før snøen kommer. Statsforvalteren i Rogaland ber NVE vurdere det reelle behovet for utvidelse av fraviksperioden sammenliknet med den gitte tillatelsen i 2021. NVE har ingen grunn til å betvile det reelle behovet beskrevet i søknaden fra Statkraft. Vi legger likevel til grunn at arbeidene gjennomføres raskt og effektivt, og at perioden med fravik fra manøvreringsreglement gjøres så kort som mulig.

Statsforvalteren ber NVE vurdere behov for siltgardin eller tilsvarende for å begrense spredning av partikler fra anleggsarbeidene. I søknaden fremgår det at Statkraft ønsker å holde Vatn 1012 så lavt som mulig, da dette vil forenkle arbeid med fundamentering av nye rør og redusere risiko for flomskade på byggegropen. Det vil igjen redusere mengden finsedimenter/blakket vann som vil renne ned mot Oddeåna. Hvis det likevel skulle bli vannføring gjennom byggegropen som drar med seg finmasser, mener Statkraft at dette vil ha liten negativ effekt siden massene uansett vil sedimenteres før de når et område med fisk. Statkraft opplyser ellers (basert på erfaring) at eventuelt større mengder løsmasser med stor sannsynlighet vil legge seg i kanalen nedstrøms Oddatjørndammen, der det er tilrettelagt for fjerning av løsmasser i kanalen. NVE legger til grunn at anleggsarbeidene gjennomføres slik at eventuell partikkelspredning begrenses.

Statsforvalteren i Rogaland ber om at det settes vilkår om gradvis nedtapping av Vatn 1012 slik at man unngår stranding av fisk. NVE slutter seg til statsforvalterens merknad knyttet til dette.

Vedlikehold av vassdragsanlegg har stor samfunnsnytte, og NVE mener derfor det må kunne aksepteres noe ulempe for allmenne interesser. Det er likevel viktig at arbeidene gjennomføres med så små konsekvenser som mulig for naturmiljø og brukerinteresser. NVE forutsetter at arbeidene utføres så effektivt som mulig og uten ugrunnede opphold. Det skal også informeres om planene lokalt og på relevante nettsider. Etter NVE syn er de negative konsekvensene ved tiltaket innenfor rammen av det som må kunne aksepteres, gitt den betydning det har at vassdragsanlegget blir rehabilitert.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og av kort varighet. Det anses også som et nødvendig tiltak for å sikre forsvarlig drift av vassdragsanlegget. NVE kan ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.



Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Statkraft Energi AS kan fravike minstevannføringspålegget fra Vatn 1012 i perioden 11. juli til og med 30. september 2022.

NVE gir tillatelse til at Statkraft Energi AS kan senke Vatn 1012 til kote 1009 (LRV-70 cm) i inntil to uker i perioden 11. juli til 30. september 2022.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannstands- og vannføringsendringer skal skje med gradvise overganger.
- Perioden med fravik fra manøvreringsreglementet må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- Statkraft Energi AS skal informere allmennheten om fraviket gjennom skilting ved tiltaksområdet og på relevante nettsider.
- NVE forutsetter at Statkraft Energi AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

STATKRAFT ENERGI AS

Kopimottakerliste:

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

STATSFORVALTAREN I ROGALAND

Suldal kommune

TBMV - Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg - Mari Hegg Gundersen

TBMV - Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg - Katarina Eftevand



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.