

**NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)**

Postboks 5091 Majorstua  
0301 OSLO

**Ingrid Helene Eivik**

ingrid.eivik@statnett.no  
Vår ref: 2025/2060-2  
Deres ref: 202411925-9

**Høringsuttalelse 202411925 - Søknad om konsesjon fra Kystnett AS for ny 66 kV kraftforbindelse Kaldvåg-Ulvsvåg, Hamarøy kommune**

Statnett viser til brev datert 29.10.25 vedrørende konsesjonssøknad fra Kystnett AS for bygging av ny 66 kV kraftforbindelse mellom Kaldvåg og Ulvsvåg transformatorstasjoner i Hamarøy kommune i Nordland.

Statnett støtter tiltaket som er konsesjonssøkt, og har ingen innvendinger til omsøkt løsning. Tiltaket legger til rette for planer om økt forbruk i området og bedrer forsyningssikkerheten til eksisterende forbruk, som beskrevet i konsesjonssøknaden. Statnett har reservert kapasitet i transmisjonsnettet til det konkrete planlagte forbruket som beskrevet i søknaden.

Anleggenes funksjonsegenskaper er gjenstand for offentlig rettslig vedtak av systemansvarlig iht. forskrift om systemansvaret §14. Anleggene tillates ikke idriftsatt uten slikt vedtak, ref. veiledning gitt på våre [nettsider](#)<sup>1</sup>

Konsesjonær har ansvaret for å avklare anleggenes funksjonalitetsegenskaper før anleggene settes i bestilling, det vil si i god tid før planlagt idriftssettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at søknad om funksjonalitet iht. fos § 14, skjer uavhengig av prosessen for å søke om nettkapasitet til ny produksjon og forbruk (nettilknytning). Les mer om nettilknytning på våre [nettsider](#)<sup>2</sup>

Er det spørsmål knyttet til Statnetts høringsuttalelse eller andre forhold det ønskes informasjon om kan saksbehandler Ingrid Helene Eivik kontaktes på tlf.: 91556719 eller epost: ingrid.eivik@statnett.no

Med vennlig hilsen

Regionale planer Nord, Midt og Øst

---

<sup>1</sup><https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/soknad-om-idriftsettelse-av-anlegg-fos-14/>

<sup>2</sup><https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nettkapasitet-til-produksjon-og-forbruk/>

