



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje

Vår dato:

22.01.2024

Vår ref:

2024/1002

Deres dato:

Deres ref:

202008865

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
(NVE)

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon

Leif Inge Paulsen, +47 74 16 80 93

Uttalelse til søknad om redusert minste slukeevne - Nyvikelva kraftverk i Røyrvik

Vi viser til deres brev av 15.1.2024.

Saksopplysninger

Det opplyses at Småkraft AS fikk konsesjon for bygging av Nyvikelva kraftverk i Røyrvik i juli 2011. For å utnytte vannressursen i et etablert anlegg bedre, søkes det om å få redusere minste slukeevne fra 800 l/s til 210 l/s. Endringen vil ikke medføre tekniske inngrep, endringen vil gjøres i kontrollanlegget på kraftverket.

Statsforvalterens vurdering

Konsesjonen til kraftproduksjon i Nyvikelva i Røyrvik har vilkår om minstevassføring sommer og vinter, med hhv. 300 og 100 liter/sek. Endret minste slukeevne vil medføre at kraftproduksjon kan foregå flere dager pr år, dvs. holdes i drift flere dager med liten vassføring, noe som øke strømprduksjonen, noe samfunnet etterspør. Endringen vil medføre flere dager med vassføring tilsvarende minstevassføring.

I regulerte vassdrag vil primært minstevassføringen være bestemmende for produksjon av bunndyr og fisk gjennom året, og denne vil ikke bli endret. Statsforvalteren har ikke merknader til at reguleringen til vannkraft i Nyvikelva utnyttes bedre, så lenge kravet til minstevassføring overholdes.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen (e.f.)
underdirektør
Klima- og miljøavdelingen

Leif Inge Paulsen
senioringeniør
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent



Kopi til:
RØYRVIK KOMMUNE

Kommunehuset

7898

LIMINGEN