



Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Ola Hegge, 61 26 60 61

Ang. krav om vilkårsrevisjon - Moksa - Øyer

Vi viser til NVEs brev av 13.06.22 til Øyer kommune vedrørende krav om vilkårsrevisjon av tillatelsen av 27.05.88 til erverv av fall, ytterligere regulering av Våsjøen og opprusting/nyutbygging av Moksa kraftverk.

Gudbrandsdal sportsfiskerforening har reist krav om vilkårsrevisjon av hensyn til storaurestammen som gyter i Moksa. NVE har derfor forespurt Øyer kommune om hvorvidt kommunen ønsker å fremme krav om revisjon og om de har krav ut over det som sportsfiskerforeningen har fremmet.

Statsforvalteren vil i denne forbindelse peke på vårt brev til NVE av 10.09.21 vedrørende driftsstans og tørrlegging i nedre del av Moksa, og behovet for tiltak for å sikre kontinuerlig vannføring og å unngå brå vannføringsreduksjoner på strekningen fra kraftverksutløpet og ned til Lågen. En vilkårsrevisjon vil etter vårt syn være et egnet virkemiddel for å oppnå dette. I den forbindelse vil vi anbefale at behovet for kapasitet på omløpet og minstevannføring for å forhindre dødelighet på fisk og bunndyr utredes nærmere i revisjonsdokumentet, herunder også i hvilken grad det kan gjøres justeringer i elveløpet som kan begrense kapasitetsbehovet på omløp og størrelsen på minstevannføring gjennom kraftverket for å ivareta livet i elva ved kraftverksutfall eller andre episoder med lave vannføringer.

Med hilsen

Tore Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Ola Hegge
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg: Brev av 10.09.21

