

Stadfesting

Modenheit for plass i kapasitetskø /reservasjon

Prosjekt: Tura Kraftverk
Sak/ref: 442
Tiltakshavar: Småkraft AS

Modent: Ja
Modenheit oppnådd: 18.03.2025

Driftsmessig Forsvarleg-vurdering.

- D-nett Nei, forsterking er naudsynt.
- R-nett Ja, i planlagd nett.
- T-nett Ikkje aktuelt

Merknad: D-nett må forsterkast frå Mast 26 ved Turvoll til mast nr. 35 ved Fosse.

R-nettsoppgradering i Vik er under planlegging, og estimert ferdigstilling er 2031/32. Oppgradering må vere ferdigstilt for at tilknyting er DF.

T-nett oppgradering vil gå parallelt med R-nettoppgradering.

Overslag utgreiingskostnad for naudsynt tiltak i nettanlegget for oppnåing av

Driftsmessig Forsvarleg tilknyting.

- D-nett Sjå merknad
- R-nett Sjå merknad
- T-nett Ikkje aktuelt når avtalt kapasitet mindre enn eller lik 5 MW.

Merknad: Samla utgreiingskostnad for D- og R-netter stipulert til kr. 50 000,-

**Overslag anleggsbidrag for nødvendig investeringskostnad for oppnåing av
Driftsmessig Forsvarleg tilknytning.**

- | | | |
|----------|---|--------------------|
| • D-nett | Forsterking 22kV frå Turvoll til Fosse, total kostnad
Grovt overslag andel anleggsbidrag | 8 MNOK
3,3 MNOK |
| • R-nett | Effektmessing andel av oppgradering TS
Grovt overslag anleggsbidrag | 1,1MNOK |
| • T-nett | Ikkje aktuelt | |

Sygnir vil presisere at alle kostnader som er presentert i dette dokumentet, er basert på grove overslag og kan ikkje sjåast på som bindande på noko vis.

Sakshandsamar

Helge Morten Vangen, sign.

10/04-2025