

CADRE ELVEKRAFT AS
Postboks 55

8501 NARVIK

Vår dato: 16.07.2025

Vår ref.: 202503752-6 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler:

Ingrid Maria Bik

imbi@nve.no / 22 95 98 09

NVE gir konsesjon til nettilknytning og elektriske anlegg i Hamkollåna kraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Cadre Elvekraft AS (heretter Cadre) konsesjon for å bygge, eie og drive elektriske anlegg i Hamkollåna kraftverk i Åseral kommune. NVE har gitt tillatelse til en omtrent 70 meter lang 22 kV jordkabel fra Hamkollåna kraftverk til tilknytningspunkt. I tillegg gis det tillatelse til en transformator med omsetning 0,69/22 kV og ytelse 1,9 MVA, samt en 1,9 MVA, 0,69 kV generator. Dokumentene er å finne på www.nve.no/21563/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Cadre til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Det vises til søknad av 17. februar 2025, hvor Cadre søker om anleggskonsesjon for nettilknytning av, og elektriske anlegg til Hamkollåna kraftverk i Åseral kommune. NVE har tidligere gitt Cadre både vassdragskonsesjon for bygging og drift av kraftverket, samt anleggskonsesjon. Ettersom byggefristen for den opprinnelige anleggskonsesjonen nå er utløpt, søker Cadre om en ny anleggskonsesjon for å kunne gjennomføre prosjektet.

Kraftverket skal tilknyttes overliggende nett via en om lag 70 meter lang 22 kV jordkabel (se figur 1). Videre søker de om tillatelse til å installere en 1,9 MVA generator og en 1,9 MVA transformator. Transformatoren og generatoren skal plasseres inne i kraftverket. Cadre oppgir i søknaden at de har inngått minnelig avtale med grunneierne for etablering av jordkabelen over deres eiendom.



Figur 1: Hamkollåna kraftverk tilknyttes overliggende nett via en omtrent 70 meter lang 22 kV jordkabel. Jordkabeltraseen er markert med svart strek. Kilde: Cadre sin søknad av februar 2025.

NVEs behandling og vurdering

Behandling av søknaden

Siden tiltaket er hørt i forbindelse med detaljplan, og tiltaket vil ha begrensede virkninger for areal og miljø ser ikke NVE behov for ytterligere høring av søknaden, og unnlater høring i medhold av energiloven § 2-1. Cadre har kommet til minnelig avtale med berørt grunneier. Videre har de inngått tilknytningsavtale med områdekonsesjonær Glitre Nett.

Behov

Tiltaket er nødvendig for å tilknytte Hamkollåna kraftverk til overliggende nett. Kraftverket har fått vassdragskonsesjon. NVE forutsetter at Cadre forholder seg til kravene gitt i gjeldende vassdragskonsesjon, og vi påpeker at gjeldende maksimal driftsvannsføring skal benyttes. Glitre Nett har bekreftet tilknytning av kraftverket, og at det er kapasitet i overliggende nett.



Virkninger for miljø, naturverdier og samfunnet

Hamkollåna kraftverk skal tilknytt overliggende nett via en cirka 70 meter lang 22 kV jordkabel. Jordkabeltraseen krysser først kommunal vei to ganger, før den føres videre langs veigrøft frem til tilknytningspunktet mot Glitre Nett.

Naturmangfold

Cadre opplyser at det ikke er registrert noen verdifulle naturverdier innenfor området som berøres av tiltaket. NVEs egne søk, viser at det ikke er registrert viktige naturtyper eller rødlista arter som blir påvirket av traséalternativene. Kabelen skal legges i vei og veigrøft. På bakgrunn av dette vurderer NVE at tiltaket ikke vil ha virkninger for naturmangfold.

Kulturminner

Cadre opplyser i søknaden at tiltaket ikke vil påvirke kulturminner. NVE har undersøkt jordkabeltraseen i Riksantikvarens database, Askeladden, og det er ikke registrert kjente kulturminner i tiltaksområdet. På bakgrunn av dette legger NVE til grunn at tiltaket ikke vil medføre vesentlige konsekvenser for kjente kulturminner. Vi minner om at dersom det skulle avdekkes automatisk fredete kulturminner under anleggsarbeidet, så må arbeidene stanses og kulturminnemyndighetene varsles, jf. kulturminneloven § 8.

Arealbruk

Jordkabeltraseen krysser kommunal vei fra kraftstasjonen og videre mot veigrøften i retning Glitre Netts overliggende nett. I anleggsfasen vil veien måtte stenges midlertidig, som vil begrense ferdsel i området. Cadre opplyser at nødvendige avklaringer vedrørende inngrep i kommunal vei vil bli gjort i dialog med Åsere kommune.

Det er inngått en minnelig avtale med grunneier om kabellegging, og kommunen er orientert om tiltaket. Omsøkt jordkabeltrasé innebærer to kryssinger av vei, noe som medfører noe forstyrrelse av ferdsel under anleggsarbeidet.

NVE mener at de negative virkningene samlet sett er små og begrenset til anleggsfasen.

Elektriske anlegg i kraftverk

Transformator og generator skal plasseres inne i kraftstasjonen. NVE mener at dette ikke vil ha noen virkninger utover det byggingen av kraftverket allerede medfører.

Konklusjon

NVE mener at fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn ulempene og gir i medhold av energiloven § 3-1 Cadre Elvekraft AS tillatelse til å installere elektriske anlegg i Hamkollåna kraftverk, samt å knytte disse til eksisterende kraftledning med en omtrent 70 meter lang 22 kV jordkabel.

Vi minner om at tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg. Utgifter forbundet med NVEs tilsyn dekkes av konsesjonæren.



Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer

NVE ber om at Cadre Elvekraft AS så snart som mulig sender dette brevet til grunneiere/rettighetshavere, naboer og gjenboere. Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom forstås som eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12. NVE ber om at Cadre Elvekraft AS sender en bekreftelse på utsendelsen av brevet med opplysning om dato for utsendelsen.

Med hilsen

Jan Are Gildestad
fung. seksjonssjef

Ingrid Maria Bik
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

CADRE ELVEKRAFT AS

Kopimottakerliste:

ÅSERAL KOMMUNE

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Sør

TELENOR NORGE AS

STATSFORVALTEREN I AGDER

AGDER FYLKESKOMMUNE

GLITRE NETT AS



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 25. august 2025 eller 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Fristen er forlenget på grunn av sommerferien. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.