

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 24.10.2022

Vår ref.: 202218684-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Begrenset høring: Midlertidig avvik fra LRV i Lille Båtsvatn, Narvik kommune

NVE har mottatt søknad av 04.10.2022 fra Statkraft Energi AS hvor de ønsker tillatelse til i en periode å senke en del av Båtsvatn, Lille Båtsvatn, ned til dette vannets naturlige vannstand. Båtsvatn er en del av statsregulering av Skjomenvassdragene m.v. (kgl.res. av 01.08.1969) og har ifølge manøvreringsreglementet en høyeste regulerte vannstand på kote 858 og lavest på 825.

Statkraft søker om å senke vannstanden i Lille Båtsvatn inntil kote 823 i perioden 01.02.2023 til 31.05.2023. Grunnen til nedtappingen er at det skal gjennomføres nødvendig vedlikehold på tappeventilen i senkningstunnelen ut av Båtsvatn. Tappeventilen skal ut i fra tegninger ligge på kote 824, men pga. usikkerhet søker de om å senke ned til naturlig vannstandsnivå (kote 823). De opplyser at de ikke planlegger å senke vannstanden lenger ned enn nødvendig, og at arbeidet skal gjennomføres så tidlig som været tillater det. Arbeidet skal gjennomføres i perioden hvor magasinet normalt er nedtappet og før snøsmeltingen starter.

Se vedlagt søknad for ytterligere informasjon. Det er fint om dere ser på om det er momenter rundt søknaden dere ønsker å kommentere. Selv om tiltakene samlet sett er noe omfattende, vurderer NVE saken til ikke å være så omfattende at det kreves kunngjøring og bred offentlig høring. NVE sender derfor søknaden på begrenset høring. Gi beskjed om dere mener det er andre interessenter enn reinbeitedistriktene, kommunen, Statsforvalteren og fylkeskommunen som bør forelegges disse planene.

Les mer om saken her: [Konsesjonssak - NVE](#)

Frist for innsending av høringsuttalelser er:

16.11.2022.



Høringsinnspill sendes til nve@nve.no med referansen 202218684 i emnefeltet.

Ta kontakt dersom det er noe som er uklart.

Med hilsen

Brit Torill Haugen
seniorrådgiver

Håkon Berg Sundet
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Vedlegg:

- Søknad fra Statkraft

Mottakerliste:

STATSFORVALTEREN I NORDLAND

Nordland fylkeskommune

Skjomen reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 40, Nordland

Girjas sameby

Narvik kommune

Kopimottakerliste:

STATKRAFT AS