

201000961-23
kv/EMB 312



NVE-konsesjonsavdelingen
Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo

POSTADRESSE
Skagerak Nett AS
Postboks 80
3901 Porsgrunn

DERES REF./DATO.: VÅR REF.
23.12.2010 JKOY

DOKUMENTNR.: ARKIVNR.:
09/00840-12 636

VÅR DATO.:
29.03.2011

SENTRALBORD
35 93 50 00

TELEFAKS
35 55 97 50

INTERNETT
www.skagerakerenergi.no

E-POST
firmapost@skagerakerenergi.no

ORG. NR.: 979 422 679 MVA

NVE 201000961-8

Klikk her for å skrive

132 kV LEDNINGEN HJARTDAL - GRØNVOLLFOSS Svar på høring vedrørende Hanfoss kraftverk i Hjartdal

Vi viser til brev datert 23.12.2010 (ref.: NVE 201000961-8 kv/emb) angående Sauland Bygdekraft SA sin søknad om å få bygge Hanfoss kraftverk med tilhørende nett i Hjartdal kommune.

Skagerak Nett som eier av 132 kV ledningen og som KSU ansvarlig, er ikke blitt kontaktet i forbindelse med disse planene. Utformingen av stasjonsanlegget som er vist til i søknaden fra Sauland Bygdekraft ser ikke ut til å være i tråd med Skagerak Netts krav til utforming.

I Skagerak Netts konsesjonssøknad for ombygging av 132 kV ledningen Hjartdøla – Grønvollfoss søker vi også om et nytt 132 kV koblingsanlegg i Sauland koblingsstasjon for tilknytning av Sauland kraftverk. Dette koblingsanlegget har syv 132 kV bryterfelter og to samleskinner med effektbryter mot hver samleskinne og et felles felt for måletransformatorer og samleskinnejordinger.


Om det er behov for en tilsvarende transformatorstasjon mot Hanfoss kraftverk, må en eventuelt se nærmere på sammen med de berørte parter. Men det er viktig at vi kan drifte 132 kV anlegget vårt uten å måtte ta spesielle hensyn i den nye transformatorstasjonen.

En ny transformatorstasjon i nærheten av Sauland kirke, vil være plassert ca 1,8 km vest for Ålamoen koblingsstasjon. Den mest fornuftige plasseringen kan være å plassere transformatorstasjonen i tilknytning til denne. Her bør det være plass nok, og i luftlinje ligger Ålamoen koblingsstasjon ca 2,5 km nordøst for Hanfoss kraftverk.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Jan Kristen Øyaland.

Med vennlig hilsen


Terje Veierud
avdelingsleder


Jan Kristen Øyaland
senioringeniør

SAKSBEHANDLER/ADM.ENHET:
Jan Kristen Øyaland

TELEFON
35 93 56 62
TELEFAKS
35 55 97 50

E-POST
JanKristen.Oyaland@skagerakerenergi.no

SIDE:
1/1