

STATKRAFT ENERGI AS  
Postboks 200 Lilleaker  
0216 OSLO

**Vår dato:** 04.10.2022

**Vår ref.:** 202217184-3 Oppgis ved henvendelse

**Deres ref.:**

## **Tillatelse til midlertidig å fravike manøvreringsreglement for Eiriksdal kraftverk i Høyanger**

### **Om søknaden**

NVE har mottatt søknad av 07.09.2022 fra Statkraft Energi om midlertidig fravik fra manøvreringsreglement for Eiriksdal kraftverk, Høyanger kommune i Vestland:

#### *«Bakgrunn for søknaden*

*Statkraft Energi skal permanent tette inntaksluke til kraftverk 2 (K2). Inntaksluka er tilknyttet tilløpssystemet til K2, som nå er nedlagt, og Statkraft ønsker å fjerne anlegg som ikke lenger i drift. Det står fortsatt vanntrykk på inntaksluken. Luka har store lekkasjer og er i dårlig teknisk stand. Kraftanlegget eies og drives av Statkraft Energi AS.*

#### *Nødvendige dispensasjoner*

*Statkraft Energi AS søker om dispensasjon fra manøvreringsreglementet for en tidsperiode på 4 - 6 uker i løpet av oktober 2022 – desember 2023. En dispensasjon vil innebære at kravet til LRV i Roesvatn ikke overholdes, men at vannstanden senkes inntil 1,5m under LRV til kote 622,0.*

#### *Om tiltaket*

*For å kunne utføre arbeidene må tilløpstunnelen tørrlegges. Det kan enten bygges en fangdam oppstrøms i magasinet, eller Roesvatn kan senkes under LRV. For å bygge en fangdam må det transporteres masser fra steinbrudd ved Makkoren, ca 3 km unna. Statkraft vurderer senking under LRV til å være en bedre løsning enn å transportere masser til fangdam.»*

### **Høring**

NVE har forelagt saken for Statsforvalteren i Vestland, Vestland fylkeskommune, Høyanger kommune og Høyanger Jakt og Fiskelag for å få deres syn på saken. NVE mener at saken er



tilstrekkelig belyst gjennom dette, men gjør oppmerksom på at søknaden ikke har vært kunngjort lokalt. Det er kun Statsforvalteren som har gitt høringsuttalelse.

**Statsforvaltaren i Vestland** har i brev av 30.09.2022 gitt følgende vurdering:

**«Statsforvaltaren har ikkje avgjerande merknadar til søknaden om mellombels avvik frå manøvreringsreglementet for Eiriksdal kraftverk i Høyanger kommune.**

*Vi viser til oversending datert 27. september 2022 med søknad om mellombels fråvik frå manøvreringsreglementet for Eiriksdal kraftverk. Tilsvarande løyver vart gitt i 2021, og i april i år.*

#### *Bakgrunn*

*Føremålet er å permanent tette inntaksluke til kraftverk 2 (K2). Inntaksluka er knytt til tilløpssystemet til K2, som er lagt ned. Luka har store lekkasjar, og er i dårleg stand. Statkraft Energi AS søker om dispensasjon frå manøvreringsreglementet i Roesvatnet i fire til seks veker. Oppstart av tiltaket er planlagt i oktober. Med dispensasjon, vil vasstanden bli senka under LRV med inntil 1,5 meter.*

#### *Vår vurdering*

*Vi reknar med at eventuelle konsekvensar for fisk i Roesvatnet blir mellombels, og støtter Statkraft si vurdering om tidspunkt for gjennomføring.»*

#### **NVEs vurdering**

Gjeldende manøvreringsreglement for Eiriksdal kraftverk ble gitt i kgl. res. av 19.12.2008. Aktuelle punkter fra manøvreringsreglementet er at høyeste regulerte vannstand (HRV) og laveste regulerte vannstand (LRV) i Roesvatn er hhv. kote 627,2 og 623,5.

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Tiltakshaver er klar over konsekvensene tiltaket kan ha på fiskestammen i søknaden:

#### *«Om fisk i Roesvatn*

*I (...) FAUN RAPPORT 014 | 2020 er ørretbestanden i Roesvatn beskrevet som en tett bestand av småvokst fisk. Det er ikke påvist aktive gyteområder av noen størrelse, det påpekes at det kan forekomme både innsjøgyting og nedvandring fra Høgsvatn. En senking av vannstanden til under LRV vil presse fiskebestanden sammen på et lavere vannvolum og dermed øke næringskonkurransen. Det kan igjen føre til at kondisjonen ved inngangen til vinteren blir dårligere med en økt dødelighet som følge. Redusert bestand gjennom vinteren vil bedre vekstforholdene for den gjenværende bestanden neste vår. Alternativt tidspunkt på våren for senking til under LRV vurderes til å være dårligere for fiskebestanden fordi denne perioden er særs viktig for fiskens vekst gjennom året. Et kompensierende tiltak som utsetting av fisk vurderes som uaktuelt.»*



Statsforvalteren har i sin uttalelse til søknaden ingen avgjørende merknader til tiltaket, og regner med at de negative virkningene for fisk er midlertidige. De støtter dessuten Statkraft sitt valg av tidspunkt for tiltaket. NVE slutter seg til Statsforvalterens vurdering, og legger til grunn at tiltaket skal gjennomføres over en så kort tidsperiode som mulig.

Vi legger vekt på at det er viktig å få gjennomført rehabiliteringen av vannkraftanlegget, og NVE vurderer ev. negative virkninger for fisk som akseptable. NVE mener det i dette tilfellet må aksepteres noen midlertidige ulemper for allmenne interesser.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

## **Konklusjon**

**NVE gir Statkraft Energi AS tillatelse til å midlertidig fravike manøvreringsreglementet for Eiriksdal kraftverk gitt i kgl. res. av 19.12.2008 ved å senke vannstanden inntil 1,5 m under laveste regulerte vannstand (LRV) i Roesvatn i en periode på 4 – 6 uker i tidsrommet 4. oktober – 30. november 2022. Vannstanden i magasinet kan da komme ned til kote 622.**

**NVE har vurdert at tiltaket ikke vil føre til varige skader for allmenne og private interesser, og legger til grunn at tiltaket er av midlertidig karakter og begrunnet i nødvendige tiltak i magasinet.**

## **Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:**

- Tiltaket skal gjøres kjent for de berørte interessene, og kunngjøres minst én gang lokalt før arbeidet starter.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet Roesvatn i det tidsrommet arbeidene pågår.
- Perioden med fravik fra reglementet må gjøres så kort som mulig, og oppfylling til LRV skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk minimeres eller unngås så langt det er mulig.

## **Klageadgang**

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.



Med hilsen

Inga Nordberg  
direktør

Carsten Stig Jensen  
seksjonssjef

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

**Mottakerliste:**

STATKRAFT ENERGI AS

**Kopimottakerliste:**

HØYANGER KOMMUNE

Høyanger Jakt- og Fiskelag, v/leder Helge Øyehaug

ROLF YNGVAR JENSSEN

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

VESTLAND FYLKESKOMMUNE



## Orientering om rett til å klage

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frist for å klage                   | <p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>                                                   |
| Du kan få begrunnelsen for vedtaket | <p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hva skal med i klagen?              | <p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrive hvilket vedtak du klager på.</li><li>• Skrive hvilket resultat du ønsker.</li><li>• Opplyse om du klager innenfor fristen.</li><li>• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen.</li></ul> <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p> |
| Du kan få se dokumentene i saken    | <p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vilkår for å gå til domstolene      | <p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>                                                                                      |
| Sakskostnader                       | <p>Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hvem kan klage på vedtaket?         | <p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hvor skal du sende klagen?          | <p>Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er <a href="mailto:nve@nve.no">nve@nve.no</a>.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.</p>                                                                                                                                                                       |

*Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.*