

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
Norway

-- POSTADRESSE
Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 Oslo
Norway

BESØKSADRESSE
Lilleakerveien 6
0283 Oslo

-- SENTRALBORD
24 06 70 00

TELEFAKS:
24 06 70 01

-- INTERNETT
www.statkraft.no

E-POST:
post@statkraft.com

-- ORG. NR.: NO-987 059 729

DERES REF./DATO:

VÅR REF.:

201701253-85

STED/DATO:

Gaupne, 07.09 2022

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MANØVRERINGSREGLEMENTET FOR EIRIKSDAL KRAFTVERK

Statkraft Energi AS søker med dette om dispensasjon fra manøvreringsreglementet for reguleringer i Høyangervassdraget gitt ved KGL. Res 19. desember 2008.

Bakgrunn for søknaden

Statkraft Energi skal permanent tette inntaksluke til kraftverk 2 (K2). Inntaksluka er tilknyttet tilløpssystemet til K2, som nå er nedlagt, og Statkraft ønsker å fjerne anlegg som ikke lenger i drift. Det står fortsatt vanntrykk på inntaksluken. Luka har store lekkasjer og er i dårlig teknisk stand. Kraftanlegget eies og drives av Statkraft Energi AS.

Nødvendige dispensasjoner

Statkraft Energi AS søker om dispensasjon fra manøvreringsreglementet for en tidsperiode på 4 - 6 uker i løpet av oktober 2022 – desember 2023. En dispensasjon vil innebære at kravet til LRV i Roesvatn ikke overholdes, men at vannstanden senkes inntil 1,5m under LRV til kote 622,0.

Om tiltaket

For å kunne utføre arbeidene må tilløpstunnelen tørrlegges. Det kan enten bygges en fangdam oppstrøms i magasinet, eller Roesvatn kan senkes under LRV.

For å bygge en fangdam må det transporteres masser fra steinbrudd ved Makkoren, ca 3 km unna. Statkraft vurderer senking under LRV til å være en bedre løsning enn å transportere masser til fangdam.

Om fisk i Roesvatn

I vedlagte FAUN RAPPORT 014 | 2020 er ørretbestanden i Roesvatn beskrevet som en tett bestand av småvokst fisk. Det er ikke påvist aktive gyteområder av noen størrelse, det påpekes at det kan forekomme både innsjøgyting og nedvandring fra Høgsvatn. En senking av vannstanden til under LRV vil presse fiskebestanden sammen på et lavere vannvolum og dermed øke næringskonkurransen. Det kan igjen føre til at kondisjonen ved

inngangen til vinteren blir dårligere med en økt dødelighet som følge. Redusert bestand gjennom vinteren vil bedre vekstforholdene for den gjenværende bestanden neste vår. Alternativt tidspunkt på våren for senking til under LRV vurderes til å være dårligere for fiskebestanden fordi denne perioden er særs viktig for fiskens vekst gjennom året. Et kompenserende tiltak som utsetting av fisk vurderes som uaktuelt.

Med vennlig hilsen
for Statkraft Energi AS

Vidar Fossøy