



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat viser til Energidepartementets delegering av myndighet 29. august 2025 ([FOR-2025-08-29-1756](#)). I medhold av lov av 14. desember 1917 nr. 17 om regulering og utbygging av vassdrag (vassdragsreguleringsloven) § 9, har Norges vassdrags- og energidirektorat i vedtak den 25. juni 2026 oppdatert:

Manøvreringsreglement

for regulering av Skafsåvassdraget i Tokke, Fyresdal og Kviteseid kommuner, Telemark fylke

Erstatter tidligere manøvreringsreglement gitt ved kgl.res. 22. juni 1951, endret ved kgl.res. 6. februar 1953, kgl.res. 7. mai 1954, kgl.res. 9. september 1994, kgl.res. 13. juli 1995 og kgl.res. 22. august 1997.

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat**1.****Reguleringer**

Magasin	Naturlig vannstand kote	Reguleringsgrenser		Oppdemning m	Senkning m	Reguleringshøyde m
		Øvre kote	Nedre kote			
Folurdvatn (Urvatn)	797,22	808,92	795,72	11,70	1,50	13,20
Borsæ	744,13	756,13	743,13	12,00	1,00	13,00
Hylebuhylen	652,64	656,64	652,64	4,00	0,00	4,00
Bjorhylen	392,16	394,60	392,60	2,44	0,00	2,00
Skredvatn (Skrevatn)	337,46	340,16	336,16	2,70	1,30	4,00

Høydene refererer seg til Kartverkets høydesystem NN1954.

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

2.

Ved manøvreringen skal det tas for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og overføringsstedene så vidt mulig ikke økes.

Fra Borsæ skal det slippes i elveleiet en minstevannføring på 1,0 m³/s i perioden 1. juni–30. juni, 1,2 m³/s i perioden 1. juli–14. august, 1,0 m³/s i perioden 15. august–30. september og 0,5 m³/s i perioden 1. oktober–31. mai.

Dersom det har gått mer enn tre år siden vannføringen ut av Borsæ sist oversteg 20 m³/s, skal det påfølgende høst slippes vann fra tappeluka i Borsæ dam tilsvarende full lukeåpning i ett døgn. Det skal tilstrebes at slippet gjennomføres i løpet av september, i tilknytning til en naturlig flomtopp og før gyting. Dersom hydrologiske forhold ikke muliggjør vannføring på minst 20 m³/s, anses spyleflomslippet likevel som gjennomført når full lukeåpning har vært opprettholdt i ett døgn. Ny treårsperiode starter på nytt fra tidspunktet for hver av følgende hendelser

- a) vannføringen ut av Borsæ overstiger 20 m³/s, eller
- b) spyleflomslipp er gjennomført i henhold til dette reglementet.

Fra inntaket til Skree kraftverk (Bjorhylen) slippes til elveleiet 0,85 m³/s i tiden 15. mai–30. september.

Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring, og vannstanden i Borsæ/Bjorhylen er på laveste tillatte nivå, skal hele tilsiget slippes forbi inntaket til Gausbu/Skree kraftverk. Det gjeldende kraftverket skal i slike tilfeller stå.

Alle vannføringsendringer skal skje gradvis.

Videre må det ikke uten samtykke av eierne av vedkommende reguleringsanlegg tilbakeholdes vann slik at effektivitet av de nedenforliggende - tidligere konsederte - reguleringsanlegg forringes.

For øvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det skal føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Konsesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentlige interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten.

4.

Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet. Dette kan skje uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av NVE.